

UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ

JGJ 155-2013

备案号 J 683-2013

P

种植屋面工程技术规程

Technical specification for green roof

2013-06-09 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

种植屋面工程技术规程

Technical specification for green roof

JGJ 155 - 2013

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 1 3 年 1 2 月 1 日

中国建筑工业出版社

2013 北京

中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

第 47 号

住房城乡建设部关于发布行业标准 《种植屋面工程技术规程》的公告

现批准《种植屋面工程技术规程》为行业标准，编号为 JGJ 155 - 2013，自 2013 年 12 月 1 日起实施。其中，第 3.2.3、5.1.7 条为强制性条文，必须严格执行。原《种植屋面工程技术规程》JGJ 155 - 2007 同时废止。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2013 年 6 月 9 日

目 次

1 总则	1
2 术语	2
3 基本规定	4
3.1 材料	4
3.2 设计	4
3.3 施工	5
3.4 质量验收	5
4 种植屋面工程材料	7
4.1 一般规定	7
4.2 绝热材料	7
4.3 耐根穿刺防水材料	8
4.4 排(蓄)水材料和过滤材料	11
4.5 种植土	12
4.6 种植植物	13
4.7 种植容器	13
4.8 设施材料	14
5 种植屋面工程设计	15
5.1 一般规定	15
5.2 平屋面	18
5.3 坡屋面	20
5.4 地下建筑顶板	22
5.5 既有建筑屋面	23
5.6 容器种植	24
5.7 植被层	24

5.8 细部构造	27
5.9 设施	31
6 种植屋面工程施工	32
6.1 一般规定	32
6.2 绝热层	34
6.3 普通防水层	34
6.4 耐根穿刺防水层	36
6.5 排(蓄)水层和过滤层	38
6.6 种植土层	38
6.7 植被层	38
6.8 容器种植	39
6.9 设施	40
6.10 既有建筑屋面	41
7 质量验收	42
7.1 一般规定	42
7.2 绝热层	44
7.3 普通防水层	44
7.4 耐根穿刺防水层	46
7.5 排水系统、排(蓄)水层和过滤层	46
7.6 种植土层	47
7.7 植被层	48
7.8 园路铺装和护栏	48
7.9 灌溉系统	49
7.10 电气和照明系统	49
7.11 园林小品	50
7.12 避雷设施	50
8 维护管理	51
8.1 植物养护	51
8.2 设施维护	51

附录 A 种植屋面常用植物	53
本规程用词说明	67
引用标准名录	68
附：条文说明	71

1 总 则

1.0.1 为贯彻国家保护环境及节约能源和资源的政策，规范种植屋面工程技术要求，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、既有建筑屋面和地下建筑顶板种植工程的设计、施工、质量验收和维护管理。

1.0.3 种植屋面工程的设计、施工、质量验收和维护管理除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 种植屋面 green roof

铺以种植土或设置容器种植植物的建筑屋面或地下建筑顶板。

2.0.2 地下建筑顶板 underground structure plaza

地下建筑物、构筑物的顶部承重板。

2.0.3 简单式种植屋面 extensive green roof

仅种植地被植物、低矮灌木的屋面。

2.0.4 花园式种植屋面 intensive green roof

种植乔灌木和地被植物，并设置园路、坐凳等休憩设施的屋面。

2.0.5 容器种植 containerized planting

在可移动组合的容器、模块中种植植物。

2.0.6 耐根穿刺防水层 root penetration resistant waterproof layer

具有防水和阻止植物根系穿刺功能的构造层。

2.0.7 排（蓄）水层 water drainage/retain layer

能排出种植土中多余水分（或具有一定蓄水功能）的构造层。

2.0.8 过滤层 filter layer

防止种植土流失，且便于水渗透的构造层。

2.0.9 种植土 growing soil

具有一定渗透性、蓄水能力和空间稳定性，可提供屋面植物生长所需养分的田园土、改良土和无机种植土的总称。

2.0.10 田园土 natural soil

田园土或农耕土。

2.0.11 改良土（有机种植土）improved soil (organic soil)

由田园土、轻质骨料和有机或无机肥料等混合而成的种植土。

2.0.12 无机种植土 inorganic soil

由多种非金属矿物质、无机肥料等混合而成的种植土。

2.0.13 植被层 plant layer

种植草本植物、木本植物的构造层。

2.0.14 地被植物 ground cover plant

用以覆盖地面的、株丛密集的低矮植物的统称。

2.0.15 种植池 planting container

用以种植植物的不可移动的构筑物，也称树池。

2.0.16 园林小品 garden ornaments

园林中供休憩、装饰、展示和为园林管理及方便游人使用的小型设施。

2.0.17 园路 garden path

种植屋面上供人行走的道路。

2.0.18 缓冲带 buffering stripes

种植土与女儿墙、屋面凸起结构、周边泛水及檐口、排水口等部位之间，起缓冲、隔离、滤水、排水等作用的地带（沟），一般由卵石构成。

3 基本规定

3.1 材料

3.1.1 种植屋面应按构造层次、种植要求选择材料。材料应配置合理、安全可靠。

3.1.2 种植屋面选用材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计要求，并应提供产品合格证书和检验报告。

3.1.3 普通防水材料和找坡材料的选用应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693 和《地下工程防水技术规范》GB 50108 的有关规定。

3.1.4 耐根穿刺防水材料的选用应通过耐根穿刺性能试验，试验方法应符合现行行业标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075 的规定，并由具有资质的检测机构出具合格检验报告。

3.1.5 种植屋面使用的材料应符合有关建筑防火规范的规定。

3.2 设计

3.2.1 种植屋面工程设计应遵循“防、排、蓄、植”并重和“安全、环保、节能、经济，因地制宜”的原则。

3.2.2 种植屋面不宜设计为倒置式屋面。

3.2.3 种植屋面工程结构设计时应计算种植荷载。既有建筑屋面改造为种植屋面前，应对原结构进行鉴定。

3.2.4 种植屋面荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。屋顶花园有特殊要求时，应单独计算结构荷载。

3.2.5 种植屋面绝热层、找坡（找平）层、普通防水层和保护层设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、

《地下工程防水技术规范》GB 50108 的有关规定。

3.2.6 屋面基层为压型金属板，采用单层防水卷材的种植屋面设计应符合国家现行有关标准的规定。

3.2.7 当屋面坡度大于 20% 时，绝热层、防水层、排（蓄）水层、种植土层等均应采取防滑措施。

3.2.8 种植屋面应根据不同地区的风力因素和植物高度，采取植物抗风固定措施。

3.2.9 地下建筑顶板种植设计应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108 的规定。

3.2.10 种植屋面工程设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定，大型种植屋面应设置消防设施。

3.2.11 避雷装置设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的规定。

3.3 施工

3.3.1 种植屋面防水工程和园林绿化工程的施工单位应有专业施工资质，主要作业人员应持证上岗，按照总体设计作业程序施工。

3.3.2 种植屋面施工应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720 的规定。

3.3.3 屋面施工现场应采取下列安全防护措施：

1 屋面周边和预留孔洞部位必须设置安全护栏和安全网或其他防止人员和物体坠落的防护措施；

2 屋面坡度大于 20% 时，应采取人员保护和防滑措施；

3 施工人员应戴安全帽，系安全带和穿防滑鞋；

4 雨天、雪天和五级风及以上时不得施工；

5 应设置消防设施，加强火源管理。

3.4 质量验收

3.4.1 种植屋面工程质量验收应符合国家现行标准《建筑工程

施工质量验收统一标准》GB 50300、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82 的有关规定。

3.4.2 种植屋面工程施工过程中应按分部（子分部）、分项工程和检验批的规定验收，并应做好记录。

3.4.3 种植屋面防水工程竣工后，平屋面应进行 48h 蓄水检验，坡屋面应进行 3h 持续淋水检验。

3.4.4 种植屋面各分项工程质量验收的主控项目应符合设计要求。

4 种植屋面工程材料

4.1 一般规定

4.1.1 种植屋面绝热层应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料。

4.1.2 找坡材料应符合下列规定：

- 1 找坡材料应选用密度小并具有一定抗压强度的材料；
- 2 当坡长小于4m时，宜采用水泥砂浆找坡；
- 3 当坡长为4m~9m时，可采用加气混凝土、轻质陶粒混凝土、水泥膨胀珍珠岩和水泥蛭石等材料找坡，也可采用结构找坡；
- 4 当坡长大于9m时，应采用结构找坡。

4.1.3 耐根穿刺防水材料应具有耐霉菌腐蚀性能。

4.1.4 改性沥青类耐根穿刺防水材料应含有化学阻根剂。

4.1.5 种植屋面排（蓄）水层应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。

4.1.6 种植土应具有质量轻、养分适度、清洁无毒和安全环保等特性。

4.1.7 改良土有机材料体积掺入量不宜大于30%；有机质材料应充分腐熟灭菌。

4.2 绝热材料

4.2.1 种植屋面绝热材料可采用喷涂硬泡聚氨酯、硬泡聚氨酯板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板、硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板、酚醛硬泡保温板等轻质绝热材料。不得采用散状绝热材料。

4.2.2 喷涂硬泡聚氨酯和硬泡聚氨酯板的主要性能应符合现行国家标准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404 的有

有关规定。

4.2.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板的主要性能应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2 的有关规定。

4.2.4 硬质聚异氰脲酸酯泡沫保温板的主要性能应符合现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997 的规定。

4.2.5 酚醛硬泡保温板的主要性能应符合现行国家标准《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》GB/T 20974 的规定。

4.2.6 种植屋面保温隔热材料的密度不宜大于 100kg/m^3 ，压缩强度不得低于 100kPa 。 100kPa 压缩强度下，压缩比不得大于 10% 。

4.3 耐根穿刺防水材料

4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于 4.0mm ，产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材，应含有化学阻根剂，其主要性能应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242 及表 4.3.1 的规定。

表 4.3.1 弹性体改性沥青防水卷材主要性能

项目	耐根穿刺性能试验	可溶物含量 (g/m^2)	拉力 ($\text{N}/50\text{mm}$)	延伸率 (%)	耐热性 ($^\circ\text{C}$)	低温柔性 ($^\circ\text{C}$)
性能要求	通过	$\geqslant 2900$	$\geqslant 800$	$\geqslant 40$	105	-25

4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材的厚度不应小于 4.0mm ，产品包括复合铜胎基、聚酯胎基的卷材，应含有化学阻根剂，其主要性能应符合现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243 及表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 塑性体改性沥青防水卷材主要性能

项目	耐根穿刺性能试验	可溶物含量 (g/m^2)	拉力 ($\text{N}/50\text{mm}$)	延伸率 (%)	耐热性 ($^\circ\text{C}$)	低温柔性 ($^\circ\text{C}$)
性能要求	通过	$\geqslant 2900$	$\geqslant 800$	$\geqslant 40$	130	-15

4.3.3 聚氯乙烯防水卷材的厚度不应小于1.2mm，其主要性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952及表4.3.3的规定。

表4.3.3 聚氯乙烯防水卷材主要性能

类型	耐根穿刺性能试验	拉伸强度	断裂伸长率(%)	低温弯折性(℃)	热处理尺寸变化率(%)
匀质	通过	≥10MPa	≥200	-25	≤2.0
玻纤内增强	通过	≥10MPa	≥200	-25	≤0.1
织物内增强	通过	≥250N/cm	≥15 (最大拉力时)	-25	≤0.5

4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材的厚度不应小于1.2mm，其主要性能应符合现行国家标准《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789及表4.3.4的规定。

表4.3.4 热塑性聚烯烃防水卷材主要性能

类型	耐根穿刺性能试验	拉伸强度	断裂伸长率(%)	低温弯折性(℃)	热处理尺寸变化率(%)
匀质	通过	≥12MPa	≥500	-40	≤2.0
织物内增强	通过	≥250N/cm	≥15 (最大拉力时)	-40	≤0.5

4.3.5 高密度聚乙烯土工膜的厚度不应小于1.2mm，其主要性能应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643和表4.3.5的规定。

表4.3.5 高密度聚乙烯土工膜主要性能

项目	耐根穿刺性能试验	拉伸强度(MPa)	断裂伸长率(%)	低温弯折性(℃)	尺寸变化率(%, 100℃, 15min)
性能要求	通过	≥25	≥500	-30	≤1.5

4.3.6 三元乙丙橡胶防水卷材的厚度不应小于1.2mm，其主要性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第1部分：片材》GB 18173.1中JL1及表4.3.6-1的规定；三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带的主要性能应符合表4.3.6-2的规定。

表4.3.6-1 三元乙丙橡胶防水卷材主要性能

项目	耐根穿刺性能试验	断裂拉伸强度(MPa)	扯断伸长率(%)	低温弯折性(℃)	加热伸缩量(mm)
性能要求	通过	≥7.5	≥450	-40	+2, -4

表4.3.6-2 三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性能

项目	持粘性(min)	耐热性(80℃, 2h)	低温柔韧性(-40℃)	剪切状态下粘合性(卷材)(N/mm)	剥离强度(卷材)(N/mm)	热处理剥离强度保持率(卷材, 80℃, 168h)(%)
性能要求	≥20	无流淌、龟裂、变形	无裂纹	≥2.0	≥0.5	≥80

4.3.7 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺防水材料，其中聚乙烯丙纶防水卷材的聚乙烯膜层厚度不应小于0.6mm，其主要性能应符合表4.3.7-1的规定；聚合物水泥胶结料的厚度不应小于1.3mm，其主要性能应符合表4.3.7-2的规定。

表4.3.7-1 聚乙烯丙纶防水卷材主要性能

项目	耐根穿刺性能试验	断裂拉伸强度(N/cm)	扯断伸长率(%)	低温弯折性(℃)	加热伸缩量(mm)
性能要求	通过	≥60	≥400	-20	+2, -4

表 4.3.7-2 聚合物水泥胶结料主要性能

项目	与水泥基层 粘结强度 (MPa)	剪切状态下的粘合性 (N/mm)		抗渗性能 (MPa, 7d)	抗压强度 (MPa, 7d)
		卷材—基层	卷材—卷材		
性能要求	≥0.4	≥1.8	≥2.0	≥1.0	≥9.0

4.3.8 喷涂聚脲防水涂料的厚度不应小于 2.0mm, 其主要性能应符合现行国家标准《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446 的规定及表 4.3.8 的规定。喷涂聚脲防水涂料的配套底涂料、涂层修补材料和层间搭接剂的性能应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200 的相关规定。

表 4.3.8 喷涂聚脲防水涂料主要性能

项目	耐根穿刺 性能试验	拉伸强度 (MPa)	断裂伸长率 (%)	低温弯折性 (℃)	加热伸缩率 (%)
性能要求	通过	≥16	≥450	-40	+1.0, -1.0

4.4 排(蓄)水材料和过滤材料

4.4.1 排(蓄)水材料应符合下列规定:

1 凹凸型排(蓄)水板的主要性能应符合表 4.4.1-1 的规定;

表 4.4.1-1 凹凸型排(蓄)水板主要性能

项目	伸长率 10%时 拉力 (N/100mm)	最大拉力 (N/100mm)	断裂伸 长率 (%)	撕裂 性能 (N)	压缩性能		低温 柔度	纵向通 水量 (侧压力 150kPa) (cm ³ /s)
					压缩率为 20%时最 大强度 (kPa)	极限压 缩现象		
性能要求	≥350	≥600	≥25	≥100	≥150	无破裂 无裂纹	-10℃	≥10

2 网状交织排水板主要性能应符合表 4.4.1-2 的规定;

表 4.4.1-2 网状交织排水板主要性能

项目	抗压强度 (kN/m ²)	表面开孔率 (%)	空隙率 (%)	通水量 (cm ³ /s)	耐酸碱性
性能要求	≥50	≥95	85~90	≥380	稳定

3 级配碎石的粒径宜为 10mm~25mm, 卵石的粒径宜为 25mm~40mm, 铺设厚度均不宜小于 100mm;

4 陶粒的粒径宜为 10mm~25mm, 堆积密度不宜大于 500kg/m³, 铺设厚度不宜小于 100mm。

4.4.2 过滤材料宜选用聚酯无纺布, 单位面积质量不小于 200g/m²。

4.5 种植土

4.5.1 常用种植土主要性能应符合表 4.5.1 的规定。

表 4.5.1 常用种植土性能

种植土类型	饱和水密度 (kg/m ³)	有机质含量 (%)	总孔隙率 (%)	有效水分 (%)	排水速率 (mm/h)
田园土	1500~1800	≥5	45~50	20~25	≥42
改良土	750~1300	20~30	65~70	30~35	≥58
无机种植土	450~650	≤2	80~90	40~45	≥200

4.5.2 常用改良土的配制宜符合表 4.5.2 的规定。

表 4.5.2 常用改良土配制

主要配比材料	配制比例	饱和水密度 (kg/m ³)
田园土 : 轻质骨料	1 : 1	≤1200
腐叶土 : 蚓石 : 沙土	7 : 2 : 1	780~1000
田园土 : 草炭 : (蚯石和肥料)	4 : 3 : 1	1100~1300
田园土 : 草炭 : 松针土 : 珍珠岩	1 : 1 : 1 : 1	780~1100
田园土 : 草炭 : 松针土	3 : 4 : 3	780~950
轻沙壤土 : 腐殖土 : 珍珠岩 : 蚓石	2.5 : 5 : 2 : 0.5	≤1100
轻沙壤土 : 腐殖土 : 蚓石	5 : 3 : 2	1100~1300

4.5.3 地下建筑顶板种植宜采用田园土为主，土壤质地要求疏松、不板结、土块易打碎，主要性能宜符合表 4.5.3 的规定。

表 4.5.3 田园土主要性能

项目	渗透系数 (cm/s)	饱和水密度 (kg/m ³)	有机质含量 (%)	全盐含量 (%)	pH 值
性能要求	≥10 ⁻⁴	≤1100	≥5	<0.3	6.5~8.2

4.6 种植植物

4.6.1 乔灌木应符合下列规定：

1 胸径、株高、冠径、主枝长度和分枝点高度应符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料 木本苗》CJ/T 24 的规定；

- 2 植株生长健壮、株形完整；
- 3 枝干无机械损伤、无冻伤、无毒无害、少污染；
- 4 禁止使用入侵物种。

4.6.2 绿篱、色块植物宜株形丰满、耐修剪。

4.6.3 藤本植物宜覆盖、攀爬能力强。

4.6.4 草坪块、草坪卷应符合下列规定：

- 1 规格一致，边缘平直，杂草数量不得多于 1%；
- 2 草坪块土层厚度宜为 30mm，草坪卷土层厚度宜为 18mm~25mm。

4.7 种植容器

4.7.1 容器的外观质量、物理机械性能、承载能力、排水能力、耐久性能等应符合产品标准的要求，并由专业生产企业提供产品合格证书。

4.7.2 容器材质的使用年限不应低于 10 年。

4.7.3 容器应具有排水、蓄水、阻根和过滤功能。

4.7.4 容器高度不应小于 100mm。

4.8 设施材料

4.8.1 种植屋面宜选用滴灌、喷灌和微灌设施。喷灌工程相关材料应符合现行国家标准《喷灌工程技术规范》GB/T 50085 的规定；微灌工程相关材料应符合现行国家标准《微灌工程技术规范》GB/T 50485 的规定。

4.8.2 电气和照明材料应符合国家现行标准《低压电气装置第 7-705 部分：特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施》GB 16895.27 和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 的规定。

5 种植屋面工程设计

5.1 一般规定

5.1.1 种植屋面设计应包括下列内容：

- 1 计算屋面结构荷载；
- 2 确定屋面构造层次；
- 3 绝热层设计，确定绝热材料的品种规格和性能；
- 4 防水层设计，确定耐根穿刺防水材料和普通防水材料的品种规格和性能；
- 5 保护层；
- 6 种植设计，确定种植土类型、种植形式和植物种类；
- 7 灌溉及排水系统；
- 8 电气照明系统；
- 9 园林小品；
- 10 细部构造。

5.1.2 种植屋面植被层设计应根据建筑高度、屋面荷载、屋面大小、坡度、风荷载、光照、功能要求和养护管理等因素确定。

5.1.3 种植屋面绿化指标宜符合表 5.1.3 的规定。

表 5.1.3 种植屋面绿化指标

种植屋面类型	项 目	指标 (%)
简单式	绿化屋顶面积占屋顶总面积	≥80
	绿化种植面积占绿化屋顶面积	≥90
花园式	绿化屋顶面积占屋顶总面积	≥60
	绿化种植面积占绿化屋顶面积	≥85
	铺装园路面积占绿化屋顶面积	≤12
	园林小品面积占绿化屋顶面积	≤3

5.1.4 种植屋面的设计荷载除应满足屋面结构荷载外，尚应符合下列规定：

- 1** 简单式种植屋面荷载不应小于 $1.0\text{kN}/\text{m}^2$ ，花园式种植屋面荷载不应小于 $3.0\text{kN}/\text{m}^2$ ，均应纳入屋面结构永久荷载；
- 2** 种植土的荷重应按饱和水密度计算；
- 3** 植物荷载应包括初栽植物荷重和植物生长期增加的可变荷载。初栽植物荷重应符合表 5.1.4 的规定。

表 5.1.4 初栽植物荷重

项 目	小乔木 (带土球)	大灌木	小灌木	地被植物
植物高度或面积	$2.0\text{m} \sim 2.5\text{m}$	$1.5\text{m} \sim 2.0\text{m}$	$1.0\text{m} \sim 1.5\text{m}$	1.0m^2
植物荷重	$0.8\text{kN}/\text{株} \sim 1.2\text{kN}/\text{株}$	$0.6\text{kN}/\text{株} \sim 0.8\text{kN}/\text{株}$	$0.3\text{kN}/\text{株} \sim 0.6\text{kN}/\text{株}$	$0.15\text{kN}/\text{m}^2 \sim 0.3\text{kN}/\text{m}^2$

5.1.5 花园式屋面种植的布局应与屋面结构相适应；乔木类植物和亭台、水池、假山等荷载较大的设施，应设在柱或墙的位置。

5.1.6 种植屋面的结构层宜采用现浇钢筋混凝土。

5.1.7 种植屋面防水层应满足一级防水等级设防要求，且必须至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水材料。

5.1.8 种植屋面防水层应采用不少于两道防水设防，上道应为耐根穿刺防水材料；两道防水层应相邻铺设且防水层的材料应相容。

5.1.9 普通防水层一道防水设防的最小厚度应符合表 5.1.9 的规定。

表 5.1.9 普通防水层一道防水设防的最小厚度

材料名称	最小厚度 (mm)
改性沥青防水卷材	4.0
高分子防水卷材	1.5
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.0
高分子防水涂料	2.0
喷涂聚脲防水涂料	2.0

5.1.10 耐根穿刺防水层设计应符合下列规定：

- 1 耐根穿刺防水材料应符合本规程第4.3节的规定；
- 2 排（蓄）水材料不得作为耐根穿刺防水材料使用；
- 3 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺防水材料应采用双层卷材复合作为一道耐根穿刺防水层。

5.1.11 防水卷材搭接缝应采用与卷材相容的密封材料封严。内增强高分子耐根穿刺防水卷材搭接缝应用密封胶封闭。

5.1.12 耐根穿刺防水层上应设置保护层，保护层应符合下列规定：

1 简单式种植屋面和容器种植宜采用体积比为1:3、厚度为15mm~20mm的水泥砂浆作保护层；

2 花园式种植屋面宜采用厚度不小于40mm的细石混凝土作保护层；

3 地下建筑顶板种植应采用厚度不小于70mm的细石混凝土作保护层；

4 采用水泥砂浆和细石混凝土作保护层时，保护层下面应铺设隔离层；

5 采用土工布或聚酯无纺布作保护层时，单位面积质量不应小于300g/m²；

6 采用聚乙烯丙纶复合防水卷材作保护层时，芯材厚度不应小于0.4mm；

7 采用高密度聚乙烯土工膜作保护层时，厚度不应小于0.4mm。

5.1.13 排（蓄）水层的设计应符合下列规定：

- 1 排（蓄）水层的材料应符合本规程第4.4.1条的规定；
- 2 排（蓄）水系统应结合找坡泛水设计；
- 3 年蒸发量大于降水量的地区，宜选用蓄水功能强的排（蓄）水材料；
- 4 排（蓄）水层应结合排水沟分区设置。

5.1.14 种植屋面应根据种植形式和汇水面积，确定水落口数量

和水落管直径，并应设置雨水收集系统。

5.1.15 过滤层的设计应符合下列规定：

1 过滤层的材料应符合本规程第 4.4.2 条的规定；

2 过滤层材料的搭接宽度不应小于 150mm；

3 过滤层应沿种植挡墙向上铺设，与种植土高度一致。

5.1.16 种植屋面宜根据屋面面积大小和植物配置，结合园路、排水沟、变形缝、绿篱等划分种植区。

5.1.17 屋面种植植物宜符合下列规定：

1 屋面种植植物宜按本规程附录 A 选用；

2 地下建筑顶板种植宜按地面绿化要求，种植植物不宜选用速生树种；

3 种植植物宜选用健康苗木，乡土植物不宜小于 70%；

4 绿篱、色块、藤本植物宜选用三年生以上苗木；

5 地被植物宜选用多年生草本植物和覆盖能力强的木本植物。

5.1.18 伸出屋面的管道和预埋件等应在防水工程施工前安装完成。后装的设备基座下应增加一道防水增强层，施工时应避免破坏防水层和保护层。

5.2 平屋面

5.2.1 种植平屋面的基本构造层次包括：基层、绝热层、找坡（找平）层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排（蓄）水层、过滤层、种植土层和植被层等（图 5.2.1）。根据各地区气候特点、屋面形式、植物种类等情况，可增减屋面构造层次。

5.2.2 种植平屋面的排水坡度不宜小于 2%；天沟、檐沟的排水坡度不宜小于 1%。

5.2.3 屋面采用种植池种植高大植物时（图 5.2.3），种植池设计应符合下列规定：

1 池内应设置耐根穿刺防水层、排（蓄）水层和过滤层；

2 池壁应设置排水口，并应设计有组织排水；




图 5.2.1 种植平屋面基本构造层次

1—植被层；2—种植土层；3—过滤层；4—排(蓄)水层；5—保护层；
6—耐根穿刺防水层；7—普通防水层；8—找坡(找平)层；
9—绝热层；10—基层




图 5.2.3 种植池

1—种植池；2—排水管(孔)；3—植被层；4—种植土层；5—过滤层；
6—排(蓄)水层；7—耐根穿刺防水层

3 根据种植植物高度在池内设置固定植物用的预埋件。

5.3 坡屋面

5.3.1 种植坡屋面的基本构造层次应包括：基层、绝热层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排（蓄）水层、过滤层、种植土层和植被层等。根据各地区气候特点、屋面形式和植物种类等情况，可增减屋面构造层次。

5.3.2 屋面坡度小于10%的种植坡屋面设计可按本规程第5.2节的规定执行。

5.3.3 屋面坡度大于等于20%的种植坡屋面设计应设置防滑构造，并应符合下列规定：

1 满覆盖种植时可采取挡墙或挡板等防滑措施（图5.3.3-1、图5.3.3-2）。当设置防滑挡墙时，防水层应满包挡墙，挡墙应设置排水通道；当设置防滑挡板时，防水层和过滤层应在挡板下连续铺设。




图5.3.3-1 坡屋面防滑挡墙
1—排水管（孔）；2—预埋钢筋；3—卵石缓冲带

2 非满覆盖种植时可采用阶梯式或台地式种植。阶梯式种




图 5.3.3-2 种植土防滑挡板

1—竖向支撑；2—横向挡板；3—种植土区域

植设置防滑挡墙时，防水层应满包挡墙（图 5.3.3-3）。台地式种植屋面应采用现浇钢筋混凝土结构，并应设置排水沟（图 5.3.3-4）。




图 5.3.3-3 阶梯式种植

1—排水管（孔）；2—防滑挡墙

5.3.4 屋面坡度大于 50% 时，不宜做种植屋面。

5.3.5 坡屋面满覆盖种植宜采用草坪地被植物。

5.3.6 种植坡屋面不宜采用土工布等软质保护层，屋面坡度大于 20% 时，保护层应采用细石钢筋混凝土。




图 5.3.3-4 台地式种植

1—排水沟；2—排水管；3—植被层；4—种植土层；5—过滤层；
6—排（蓄）水层；7—细石混凝土保护层

5.3.7 坡屋面种植在沿山墙和檐沟部位应设置安全防护栏杆。

5.4 地下建筑顶板

5.4.1 地下建筑顶板的种植设计应符合下列规定：

- 1 顶板应为现浇防水混凝土，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108 的规定；
- 2 顶板种植应按永久性绿化设计；
- 3 种植土与周界地面相连时，宜设置盲沟排水；
- 4 应设置过滤层和排水层；
- 5 采用下沉式种植时，应设自流排水系统；
- 6 顶板采用反梁结构或坡度不足时，应设置渗排水管或采用陶粒、级配碎石等渗排水措施。

5.4.2 顶板面积较大放坡困难时，应分区设置水落口、盲沟、渗排水管等内排水及雨水收集系统。

5.4.3 种植土高于周边地坪土时，应按屋面种植设计要求执行。

5.4.4 地下建筑顶板的耐根穿刺防水层、保护层、排（蓄）水层和过滤层的设计应按本规程第5.1节的规定执行。

5.5 既有建筑屋面

5.5.1 屋面改造前必须检测鉴定结构安全性，应以结构鉴定报告作为设计依据，确定种植形式。

5.5.2 既有建筑屋面改造为种植屋面宜选用轻质种植土、地被植物。

5.5.3 既有建筑屋面改造为种植屋面宜采用容器种植，当采用覆土种植时，设计应符合下列规定：

1 有檐沟的屋面应砌筑种植土挡墙。挡墙应高出种植土50mm，挡墙距离檐沟边沿不宜小于300mm（图5.5.3）；

2 挡墙应设排水孔；

3 种植土与挡墙之间应设置卵石缓冲带，带宽度宜大




图5.5.3 种植土挡墙构造

1—檐口种植挡墙；2—排水管（孔）；3—卵石缓冲带；4—普通防
水层；5—耐根穿刺防水层

于 300mm。

5.5.4 采用覆土种植的防水层设计应符合下列规定：

1 原有防水层仍具有防水能力的，应在其上增加一道耐根穿刺防水层；

2 原有防水层已无防水能力的，应拆除，并按本规程第 5.1 节的规定重做防水层。

5.5.5 既有建筑屋面的耐根穿刺防水层、保护层、排（蓄）水层和过滤层的设计应按本规程第 5.1 节的规定执行。

5.6 容器种植

5.6.1 根据功能要求和植物种类确定种植容器的形式、规格和荷重（图 5.6.1）。




图 5.6.1 容器种植

1—保护层；2—种植容器；3—排水孔

5.6.2 容器种植设计应符合下列规定：

- 1 种植容器应轻便，易搬移，连接点稳固便于组装、维护；
- 2 种植容器宜设计有组织排水；
- 3 宜采用滴灌系统；
- 4 种植容器下应设置保护层。

5.6.3 容器种植的土层厚度应满足植物生存的营养需求，不宜小于 100mm。

5.7 植被层

5.7.1 根据建筑荷载和功能要求确定种植屋面形式，根据植物

种类确定种植土厚度，并应符合表 5.7.1 的规定。

表 5.7.1 种植土厚度

植物种类	种植土厚度 (mm)				
	草坪、地被	小灌木	大灌木	小乔木	大乔木
种植土厚度	≥100	≥300	≥500	≥600	≥900

5.7.2 根据气候特点、建筑类型及区域文化特点，宜选择适应当地气候条件的耐旱和滞尘能力强的植物。

5.7.3 屋面种植植物应符合下列规定：

- 1 不宜种植高大乔木、速生乔木；
- 2 不宜种植根系发达的植物和根状茎植物；
- 3 高层建筑屋面和坡屋面宜种植草坪和地被植物；
- 4 树木定植点与边墙的安全距离应大于树高。

5.7.4 屋面种植乔灌木高于 2.0m、地下建筑顶板种植乔灌木高于 4.0m 时，应采取固定措施，并应符合下列规定：

- 1 树木固定可选择地上支撑固定法（图 5.7.4-1）、地上牵




图 5.7.4-1 地上支撑固定法

1—稳固支架；2—支撑杆

引固定法（图 5.7.4-2）、预埋索固法（图 5.7.4-3）和地下锚固法（图 5.7.4-4）；




图 5.7.4-2 地上牵引固定法

1—软质衬垫；2—绳索牵引；3—螺栓铆固；4—固定网架




图 5.7.4-3 预埋索固法

1—种植池；2—绳索牵引；3—种植土；4—螺栓固定；5—过滤层；6—排(蓄)水层；7—耐根穿刺防水层




图 5.7.4-4 地下锚固法

1—软质衬垫；2—绳索牵引；3—固定支架

2 树木应固定牢固，绑扎处应加软质衬垫。

5.8 细部构造

5.8.1 种植屋面的女儿墙、周边泛水部位和屋面檐口部位，应设置缓冲带，其宽度不应小于300mm。缓冲带可结合卵石带、园路或排水沟等设置。

5.8.2 防水层的泛水高度应符合下列规定：

- 1 屋面防水层的泛水高度高出种植土不应小于250mm；
- 2 地下建筑顶板防水层的泛水高度高出种植土不应小于500mm。

5.8.3 竖向穿过屋面的管道，应在结构层内预埋套管，套管高出种植土不应小于250mm。

- 5.8.4 坡屋面种植檐口构造**（图 5.8.4）应符合下列规定：
- 1 檐口顶部应设种植土挡墙；
 - 2 挡墙应埋设排水管（孔）；
 - 3 挡墙应铺设防水层，并与檐沟防水层连成一体。




图 5.8.4 檐口构造

1—防水层；2—防护栏杆；3—挡墙；4—排水管；5—卵石缓冲带

- 5.8.5 变形缝的设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345 的规定。变形缝上不应种植，变形缝墙应高于种植土，可铺设盖板作为园路（图 5.8.5）。**




图 5.8.5 变形缝铺设盖板

1—卵石缓冲带；2—盖板；3—变形缝

5.8.6 种植屋面宜采用外排水方式，水落口宜结合缓冲带设置（图 5.8.6）。




图 5.8.6 外排水

1—密封胶；2—水落口；3—雨箅子；4—卵石缓冲带

5.8.7 排水系统细部设计应符合下列规定：

1 水落口位于绿地内时，水落口上方应设置雨水观察井，并应在周边设置不小于 300mm 的卵石缓冲带（图 5.8.7-1）；




图 5.8.7-1 绿地内水落口

1—卵石缓冲带；2—井盖；3—雨水观察井

2 水落口位于铺装层上时，基层应满铺排水板，上设雨算子（图 5.8.7-2）。




图 5.8.7-2 铺装层上水落口

1—铺装层；2—雨算子；3—水落口

5.8.8 屋面排水沟上可铺设盖板作为园路，侧墙应设置排水孔（图 5.8.8）。




图 5.8.8 排水沟

1—卵石缓冲带；2—排水管（孔）；3—盖板；4—种植挡墙

5.8.9 硬质铺装应向水落口处找坡，找坡应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345 的规定。当种植挡墙高于铺装时，挡墙应设置排水孔。

5.8.10 根据植物种类、种植土厚度，可采用地形起伏处理。

5.9 设施

5.9.1 种植屋面设施的设计除应符合园林设计要求外，尚应符合下列规定：

1 水电管线等宜铺设在防水层之上；

2 大面积种植宜采用固定式自动微喷或滴灌、渗灌等节水技术，并应设计雨水回收利用系统；小面积种植可设取水点进行人工灌溉；

3 小型设施宜选用体量小、质量轻的小型设施和园林小品。

5.9.2 种植屋面上宜配置布局导引标识牌，并应标注进出口、紧急疏散口、取水点、雨水观察井、消防设施、水电警示等。

5.9.3 种植屋面的透气孔高出种植土不应小于 250mm，并宜做装饰性保护。

5.9.4 种植屋面在通风口或其他设备周围应设置装饰性遮挡。

5.9.5 屋面设置花架、园亭等休闲设施时，应采取防风固定措施。

5.9.6 屋面设置太阳能设施时，种植植物不应遮挡太阳能采光设施。

5.9.7 屋面水池应增设防水、排水构造。

5.9.8 电器和照明设计应符合下列规定：

1 种植屋面宜根据景观和使用要求选择照明电器和设施；

2 花园式种植屋面宜有照明设施；

3 景观灯宜选用太阳能灯具，并宜配置市政电路；

4 电缆线等设施应符合相关安全标准要求。

6 种植屋面工程施工

6.1 一般规定

6.1.1 施工前应通过图纸会审，明确细部构造和技术要求，并编制施工方案，进行技术交底和安全技术交底。

6.1.2 进场的防水材料、排（蓄）水板、绝热材料和种植土等材料应按规定抽样复验，并提供检验报告。非本地植物应提供病虫害检疫报告。

6.1.3 新建建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行（图6.1.3）。

6.1.4 既有建筑屋面覆土种植施工宜按下列工艺流程进行（图6.1.4）。

6.1.5 种植屋面找坡（找平）层和保护层的施工应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《地下工程防水技术规范》GB 50108 的有关规定。

6.1.6 种植屋面用防水卷材长边和短边的最小搭接宽度均不应小于100mm。

6.1.7 卷材收头部位宜采用金属压条钉压固定和密封材料封严。

6.1.8 喷涂聚脲防水涂料的施工应符合现行行业标准《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200 的规定。

6.1.9 防水材料的施工环境应符合下列规定：

1 合成高分子防水卷材冷粘法施工，环境温度不宜低于5℃；采用焊接法施工时，环境温度不宜低于-10℃；

2 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不宜低于-10℃；

3 反应型合成高分子涂料施工环境温度宜为5℃~35℃。

6.1.10 种植容器排水方向应与屋面排水方向相同，并由种植容




图 6.1.3 新建建筑屋面
覆土种植施工工艺
流程图




图 6.1.4 既有建筑屋面
覆土种植施工工艺流程图

注：容器种植时，耐根穿刺防水层可为普通防水层。

器排水口内直接引向排水沟排出。

6.1.11 种植土进场后应避免雨淋，散装种植土应有防止扬尘的措施。

6.1.12 进场的植物宜在 6h 之内栽植完毕，未栽植完毕的植物

应及时喷水保湿，或采取假植措施。

6.2 绝热层

6.2.1 种植坡屋面的绝热层应采用粘贴法或机械固定法施工。

6.2.2 保温板施工应符合下列规定：

- 1 基层应平整、干燥和洁净；
- 2 应紧贴基层，并铺平垫稳；
- 3 铺设保温板接缝应相互错开，并用同类材料嵌填密实；
- 4 粘贴保温板时，胶粘剂应与保温板的材性相容。

6.2.3 喷涂硬泡聚氨酯保温材料施工应符合下列规定：

- 1 基层应平整、干燥和洁净；
- 2 伸出屋面的管道应在施工前安装牢固；
- 3 喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量，发泡厚度应均匀一致；
- 4 施工环境温度宜为 $15^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，风力不宜大于三级，空气相对湿度宜小于 85%。

6.3 普通防水层

6.3.1 普通防水层的施工应符合下列规定：

1 卷材与基层宜满粘施工，坡度大于 3% 时，不得空铺施工；

2 采用热熔法满粘或胶粘剂满粘防水卷材防水层的基层应干燥、洁净；

3 防水层施工前，应在阴阳角、水落口、突出屋面管道根部、泛水、天沟、檐沟、变形缝等细部构造部位设防水增强层，增强层材料应与大面积防水层的材料同质或相容；

4 当屋面坡度小于等于 15% 时，卷材应平行屋脊铺贴；大于 15% 时，卷材应垂直屋脊铺贴；上下两层卷材不得互相垂直铺贴。

6.3.2 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工应符合下列规定：

- 1 铺贴卷材应平整顺直，不得扭曲；
- 2 火焰加热应均匀，以卷材表面沥青熔融至光亮黑色为宜，不得欠火或过火；
- 3 卷材表面热熔后应立即滚铺，并应排除卷材下面的空气，辊压粘贴牢固；
- 4 卷材搭接缝应以溢出热熔的改性沥青为宜，将溢出的5mm~10mm 沥青胶封边，均匀顺直；
- 5 采用条粘法施工时，每幅卷材与基层粘结面不应少于两条，每条宽度不应小于150mm。

6.3.3 自粘类防水卷材施工应符合下列规定：

- 1 铺贴卷材前，基层表面应均匀涂刷基层处理剂，干燥后及时铺贴卷材；
- 2 铺贴卷材时应排除自粘卷材下面的空气，辊压粘贴牢固；
- 3 铺贴的卷材应平整顺直，不得扭曲、皱折；低温施工时，立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热，粘贴牢固；
- 4 采用湿铺法施工自粘类防水卷材应符合配套技术规定。

6.3.4 合成高分子防水卷材冷粘法施工应符合下列规定：

- 1 基层胶粘剂应涂刷在基层及卷材底面，涂刷应均匀、不露底、不堆积；
- 2 铺贴卷材应平整顺直，不得皱折、扭曲、拉伸卷材；应辊压排除卷材下的空气，粘贴牢固；
- 3 搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严；
- 4 冷粘法施工环境温度不应低于5℃。

6.3.5 合成高分子防水涂料施工应符合下列规定：

- 1 合成高分子防水涂料可采用涂刮法或喷涂法施工；当采用涂刮法施工时，两遍涂刮的方向宜相互垂直；
- 2 涂覆厚度应均匀，不露底、不堆积；
- 3 第一遍涂层干燥后，方可进行下一遍涂覆；
- 4 屋面坡度大于15%时，宜选用反应固化型高分子防水涂料。

6.4 耐根穿刺防水层

6.4.1 耐根穿刺防水卷材施工方式应与其耐根穿刺防水材料检测报告相符。

6.4.2 耐根穿刺防水卷材施工应符合下列规定：

1 改性沥青类耐根穿刺防水卷材搭接缝应一次性焊接完成，并溢出5mm~10mm沥青胶封边，不得过火或欠火；

2 塑料类耐根穿刺防水卷材施工前应试焊，检查搭接强度，调整工艺参数，必要时应进行表面处理；

3 高分子耐根穿刺防水卷材暴露内增强织物的边缘应密封处理，密封材料与防水卷材应相容；

4 高分子耐根穿刺防水卷材“T”形搭接处应作附加层，附加层直径（尺寸）不应小于200mm，附加层应为匀质的同材质高分子防水卷材，矩形附加层的角应为光滑的圆角；

5 不应采用溶剂型胶粘剂搭接。

6.4.3 改性沥青类耐根穿刺防水卷材施工应采用热熔法铺贴，并应符合本规程第6.3节的规定。

6.4.4 聚氯乙烯（PVC）防水卷材和热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材施工应符合下列规定：

1 卷材与基层宜采用冷粘法铺贴；

2 大面积采用空铺法施工时，距屋面周边800mm内的卷材应与基层满粘，或沿屋面周边对卷材进行机械固定；

3 搭接缝应采用热风焊接施工，单焊缝的有效焊接宽度不应小于25mm，双焊缝的每条焊缝有效焊接宽度不应小于10mm。

6.4.5 三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材施工应符合下列规定：

1 卷材与基层宜采用冷粘法铺贴；

2 采用空铺法施工时，屋面周边800mm内卷材应与基层满粘，或沿屋面周边对卷材进行机械固定；

3 搭接缝应采用专用搭接胶带搭接，搭接胶带的宽度不应小于75mm；

4 搭接缝应采用密封材料进行密封处理。

6.4.6 聚乙烯丙纶防水卷材和聚合物水泥胶结料复合防水材料施工应符合下列规定：

1 聚乙烯丙纶防水卷材应采用双层叠合铺设，每层由芯层厚度不小于0.6mm的聚乙烯丙纶防水卷材和厚度不小于1.3mm的聚合物水泥胶结料组成；

2 聚合物水泥胶结料应按要求配制，宜采用刮涂法施工；

3 施工环境温度不应低于5℃；当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。

6.4.7 高密度聚乙烯土工膜施工应符合下列规定：

1 宜采用空铺法施工；

2 单焊缝的有效焊接宽度不应小于25mm，双焊缝的每条焊缝有效焊接宽度不应小于10mm，焊接应严密，不应焊焦、焊穿；

3 焊接卷材应铺平、顺直；

4 变截面部位卷材接缝施工应采用手工或机械焊接；采用机械焊接时，应使用与焊机配套的焊条。

6.4.8 耐根穿刺防水层与普通防水层上下相邻，施工应符合下列规定：

1 耐根穿刺防水层的高分子防水卷材与普通防水层的高分子防水卷材复合时，宜采用冷粘法施工；

2 耐根穿刺防水层的沥青基防水卷材与普通防水层的沥青基防水卷材复合时，应采用热熔法施工。

6.4.9 喷涂聚脲防水涂料施工应符合下列规定：

1 基层表面应坚固、密实、平整和干燥；基层表面正拉粘结强度不宜小于2.0MPa；

2 喷涂聚脲防水工程所采用的材料之间应具有相容性；

3 采用专用喷涂设备，并由经过培训的人员操作；

4 两次喷涂作业面的搭接宽度不应小于150mm，间隔6h以上应进行表面处理；

5 喷涂聚脲作业的环境温度应大于 5℃、相对湿度应小于 85%，且在基层表面温度比露点温度至少高 3℃ 的条件下进行。

6.5 排(蓄)水层和过滤层

6.5.1 排(蓄)水层施工应符合下列规定：

- 1** 排(蓄)水层应与排水系统连通；
- 2** 排(蓄)水设施施工前应根据屋面坡向确定整体排水方向；
- 3** 排(蓄)水层应铺设至排水沟边缘或水落口周边；
- 4** 铺设排(蓄)水材料时，不应破坏耐根穿刺防水层；
- 5** 凹凸塑料排(蓄)水板宜采用搭接法施工，搭接宽度不应小于 100mm；

6 网状交织、块状塑料排水板宜采用对接法施工，并应接茬齐整；

7 排水层采用卵石、陶粒等材料铺设时，粒径应大小均匀，铺设厚度应符合设计要求。

6.5.2 无纺布过滤层施工应符合下列规定：

- 1** 空铺于排(蓄)水层之上，铺设应平整、无皱折；
- 2** 搭接宜采用粘合或缝合固定，搭接宽度不应小于 150mm；
- 3** 边缘沿种植挡墙上翻时应与种植土高度一致。

6.6 种植土层

6.6.1 种植土进场后不得集中码放，应及时摊平铺设、分层踏实，平整度和坡度应符合竖向设计要求。

6.6.2 厚度 500mm 以下的种植土不得采取机械回填。

6.6.3 摊铺后的种植土表面应采取覆盖或洒水措施防止扬尘。

6.7 植被层

6.7.1 乔灌木、地被植物的栽植宜根据植物的习性在冬季休眠期或春季萌芽期前进行。

6.7.2 乔灌木种植施工应符合下列规定：

1 移植带土球的树木入穴前，穴底松土应踏实，土球放稳后，应拆除不易腐烂的包装物；

2 树木根系应舒展，填土应分层踏实；

3 常绿树栽植时土球宜高出地面 50mm，乔灌木种植深度应与原种植线持平，易生不定根的树种栽深宜为 50mm~100mm。

6.7.3 草本植物种植应符合下列规定：

1 根据植株高低、分蘖多少、冠丛大小确定栽植的株行距；

2 种植深度应为原苗种植深度，并保持根系完整，不得损伤茎叶和根系；

3 高矮不同品种混植，应按先高后矮的顺序种植。

6.7.4 草坪块、草坪卷铺设应符合下列规定：

1 周边应平直整齐，高度一致，并与种植土紧密衔接，不留空隙；

2 铺设后应及时浇水，并应磙压、拍打、踏实，并保持土壤湿润。

6.7.5 植被层灌溉应符合下列规定：

1 根据植物种类确定灌溉方式、频率和用水量；

2 乔灌木种植穴周围应做灌水围堰，直径应大于种植穴直径 200mm，高度宜为 150mm~200mm；

3 新植植物宜在当日浇透第一遍水，三日内浇透第二遍水，以后依气候情况适时灌溉。

6.7.6 树木的防风固定宜符合下列规定：

1 根据设计要求可采用地上固定法或地下固定法；

2 树木绑扎处宜加软质保护衬垫，不得损伤树干。

6.7.7 应根据设计和当地气候条件，对植物采取防冻、防晒、降温和保湿等措施。

6.8 容器种植

6.8.1 容器种植的基层应按现行国家标准《屋面工程技术规范》

GB 50345 中一级防水等级要求施工。

- 6.8.2 种植容器置于防水层上应设置保护层。
- 6.8.3 容器种植施工前，应按设计要求铺设灌溉系统。
- 6.8.4 种植容器应按要求组装，放置平稳、固定牢固，与屋面排水系统连通。
- 6.8.5 种植容器应避开水落口、檐沟等部位，不得放置在女儿墙上和檐口部位。

6.9 设 施

6.9.1 铺装施工应符合下列规定：

- 1 基层应坚实、平整，结合层应粘结牢固，无空鼓现象；
- 2 木铺装所用的面材及垫木等应选用防腐、防蛀材料；固定用螺钉、螺栓等配件应做防锈处理；安装应紧固、无松动，螺钉顶部不得高出铺装表面；
- 3 透水砖的规格、尺寸应符合设计要求，边角整齐，铺设后应采用细砂扫缝；
- 4 嵌草砖铺设应以砂土、砂壤土为结合层，其厚度不应低于 30mm；湿铺砂浆应饱满严实；干铺应采用细砂扫缝；
- 5 卵石面层应无明显坑洼、隆起和积水等现象；石子与基层应结合牢固，石子宜采用立铺方式，镶嵌深度应大于粒径的 1/2；带状卵石铺装长度大于 6m 时，应设伸缩缝；
- 6 铺装踏步高度不应大于 160mm，宽度不应小于 300mm。

6.9.2 路缘石底部应设基层，应砌筑稳固，直线段顺直，曲线段顺滑，衔接无折角；顶面应平整，无明显错牙，勾缝严密。

6.9.3 园林小品施工应符合下列规定：

- 1 花架应做防腐防锈处理，立柱垂直偏差应小于 5mm；
- 2 园亭整体应安装稳固，顶部应采取防风揭措施；
- 3 景观桥表面应做防滑和排水处理；
- 4 水景应设置水循环系统，并定期消毒；池壁类型应配置合理、砌筑牢固，并单独做防排水处理。

6.9.4 护栏应做防腐防锈处理，安装应紧实牢固，整体垂直平顺。

6.9.5 灌溉用水不应喷洒至防水层泛水部位，不应超过绿地种植区域；灌溉设施管道的套箍接口应牢固紧密、对口严密，并应设置泄水设施。

6.9.6 电线、电缆应采用暗埋式铺设；连接应紧密、牢固，接头不应在套管内，接头连接处应做绝缘处理。

6.10 既有建筑屋面

6.10.1 既有建筑屋面防水层完整连续仍有防水能力时，施工应符合下列规定：

1 覆土种植时，应增铺一道耐根穿刺防水层，施工做法应按本规程第 6.4 节的规定执行；

2 容器种植时，应在原防水层上增设保护层。

6.10.2 既有建筑屋面丧失防水能力时，应拆除原防水层及上部构造，增做的普通防水层、耐根穿刺防水层及其他构造层次的施工应按本章的有关规定执行。

7 质量验收

7.1 一般规定

7.1.1 种植屋面工程施工验收前，施工单位应提交并归档下列文件：

- 1 工程设计图纸及会审记录，设计变更通知单，工程施工合同等；
- 2 防水和园林绿化施工单位的资质证书及主要操作人员的上岗证；
- 3 施工组织设计或施工方案，技术交底、安全技术交底文件；
- 4 既有建筑屋面的结构安全鉴定报告；
- 5 主要材料的出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告；
- 6 各分项工程的施工质量验收记录；
- 7 隐蔽工程检查验收记录；
- 8 防水层蓄水或淋水检验记录；
- 9 给水管道通水试验记录；
- 10 排水管道通球试验和闭水试验记录；
- 11 电气照明系统检验记录；
- 12 其他重要检查验收记录。

7.1.2 种植屋面工程完工后，施工单位应整理施工过程中的有关文件和记录，确认合格后报建设单位或监理单位，由建设单位按有关规定组织验收。工程验收的文件和记录应真实、准确，不得有涂改伪造，并经各级技术负责人签字后方为有效。

7.1.3 种植屋面工程施工应建立各道工序自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并有完整的检查记录。每道工序完成

后，应经监理单位（或建设单位）检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。

7.1.4 种植工程竣工验收前，施工单位应向建设单位或监理单位提供下列文件：

- 1 工程项目开工报告、竣工报告，相关指标及完成工作量；
- 2 竣工图和工程决算；
- 3 设计变更、技术变更文件；
- 4 土壤和水质化验报告；
- 5 外地购进植物检验、检疫报告；
- 6 附属设施用材合格证、质量检验报告。

7.1.5 种植屋面工程的子分部、分项工程的划分应符合表 7.1.5 的规定。

表 7.1.5 种植屋面工程的子分部、分项工程

子分部工程	分项工程
种植屋面	找坡（找平）层、绝热层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排水系统、排（蓄）水层、过滤层、种植土层、植被层、园路铺装、护栏、灌溉系统、电气照明系统、园林小品、避雷设施、细部构造

7.1.6 分项工程的施工质量验收检验批的划分应符合下列规定：

1 找坡（找平）层、绝热层、保护层、排（蓄）水层和防水层应按屋面面积每 $100m^2$ 抽查一处，每处 $10m^2$ ，且不应少于 3 处；

2 接缝密封防水部位，每 $50m$ 抽查一处，每处 $5.0m$ ，且不应少于 3 处；

3 乔灌木应全数检验，草坪地被类植物每 $100m^2$ 检查 3 处，且不应少于 2 处；

4 细部构造部位应全部进行检查。

7.1.7 种植屋面找坡（找平）层、保护层和细部构造的质量验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207、

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208 的有关规定。

7.2 绝热层

I 主控项目

7.2.1 保温板的厚度应符合设计要求，允许偏差应为 -4mm 。
检验方法：用钢针插入和尺量检查。

7.2.2 喷涂硬泡聚氨酯绝热层的厚度应符合设计要求，不应有负偏差。
检验方法：用钢针插入和尺量检查。

II 一般项目

7.2.3 保温板铺设应紧贴基层，铺平垫稳，固定牢固，拼缝严密。
检验方法：观察检查。

7.2.4 保温板的平整度允许偏差应为 5mm 。
检验方法：用 2m 靠尺和楔形塞尺检查。

7.2.5 保温板接缝高差的允许偏差应为 2mm 。
检验方法：用直尺和楔形塞尺检查。

7.2.6 喷涂硬泡聚氨酯绝热层的平整度允许偏差应为 5mm 。
检验方法：用 1m 靠尺和楔形塞尺检查。

7.3 普通防水层

I 主控项目

7.3.1 防水材料及其配套材料的质量应符合设计要求。
检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.3.2 防水层不应有渗漏或积水现象。
检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。

7.3.3 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

7.3.4 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的 80%。

检验方法：针测法或取样量测。

II 一般项目

7.3.5 卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固，密封严密，不应扭曲、皱折或起泡。

检验方法：观察检查。

7.3.6 卷材防水层的收头应与基层粘结并钉压牢固，密封严密，不应翘边。

检验方法：观察检查。

7.3.7 卷材防水层的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差应为 -10mm。

检验方法：观察和尺量检查。

7.3.8 涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂布均匀，不应有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

检验方法：观察检查。

7.3.9 涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷。

检验方法：观察检查。

7.3.10 铺贴胎体增强材料应平整顺直，搭接尺寸准确，排除气泡，并与涂料粘结牢固；胎体增强材料搭接宽度的允许偏差应为 -10mm。

检验方法：观察和检查隐蔽工程验收记录。

7.4 耐根穿刺防水层

I 主控项目

7.4.1 耐根穿刺防水材料及其配套材料的质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、耐根穿刺检验报告和进场检验报告。

7.4.2 耐根穿刺防水层施工方式应与耐根穿刺检验报告一致。

检验方法：观察检查。

7.4.3 防水层不应有渗漏或积水现象。

检验方法：雨后观察或淋水、蓄水试验。

7.4.4 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

7.4.5 喷涂聚脲防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的 80%。

检验方法：超声波法检查或取样量测。

II 一般项目

7.4.6 喷涂聚脲涂层颜色应均匀，涂层应连续、无漏喷和流坠，无气泡、无针孔、无剥落、无划伤、无折皱、无龟裂、无异物。

检验方法：观察检查。

7.4.7 其他项目应按本规程第 7.3 节的规定执行。

7.5 排水系统、排（蓄）水层和过滤层

I 主控项目

7.5.1 排水系统应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

7.5.2 排水管道应畅通，水落口、观察井不得堵塞。

检验方法：通球试验、闭水试验和观察检查。

7.5.3 排（蓄）水层和过滤层材料的质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.5.4 排（蓄）水层和过滤层材料的厚度、单位面积质量和搭接宽度应符合设计要求。

检验方法：尺量检查和称量检查。

II 一般项目

7.5.5 排水层应与排水系统连通，保证排水畅通。

检验方法：观察检查。

7.5.6 过滤层应铺设平整、接缝严密，其搭接宽度的允许偏差应为±30mm。

检验方法：观察和尺量检查。

7.6 种植土层

7.6.1 种植土层和植被层均应按其规格、质量进行检测、验收。

7.6.2 地形整理应符合竖向设计要求。

检验方法：观察检查。

7.6.3 种植土的质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.6.4 种植土的厚度、密度应符合设计要求。

检验方法：尺量检查、环刀和称量检查。

7.6.5 种植土的 pH 值应符合设计要求。

检验方法：用便携式 pH 计检查。

7.6.6 有机肥料应充分腐熟。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.7 植被层

7.7.1 建设单位或监理单位应对植被层施工的每道工序全过程进行检查验收。

7.7.2 乔灌木的成活率应达到 95% 以上，无病残枝。

检验方法：观察统计。

7.7.3 乔灌木应固定牢固，符合设计要求。

检验方法：观察检查。

7.7.4 地被植物种植区域应均匀满覆盖，无杂草、无病虫害、无枯枝落叶。

检验方法：观察统计。

7.7.5 草坪覆盖率应达到 100%，表面整洁、无杂物。

检验方法：观察统计。

7.7.6 植物的整形修剪应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

7.7.7 缓冲带的设置和宽度应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。

7.7.8 植被层竣工后，场地应整洁、无杂物。

检验方法：观察检查。

7.8 园路铺装和护栏

7.8.1 铺装层应符合下列规定：

1 铺装面层应与基层粘结牢固，无空鼓现象。

检验方法：叩击和观察检查。

2 表面平整、无积水。

检验方法：用 2m 靠尺和楔形塞尺检查、观察检查。

3 铺贴面层接缝应均匀，周边应顺滑。

检验方法：观察检查。

7.8.2 路缘石应符合下列规定：

1 路缘石的基层应砌筑稳固、顺滑，衔接无折角。

检验方法：观察检查。

2 路缘石标高应符合设计要求。

检验方法：用水准仪测量检查。

7.8.3 护栏应符合下列规定：

1 护栏材料、高度、形式、色彩应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

2 护栏栏杆安装应坚实牢固，整体垂直平顺，无毛刺、锐角。

检验方法：观察和尺量检查。

7.9 灌溉系统

7.9.1 灌溉系统的材料质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.9.2 给水系统应进行水压实验，实验压力为工作压力的 1.5 倍，且不应小于 0.6MPa。

检验方法：测量检查。

7.9.3 分钟压力降不应大于 0.05MPa。

检验方法：观察检查。

7.9.4 点喷范围不得超过绿地边缘。

检验方法：观察检查。

7.10 电气和照明系统

7.10.1 电气照明系统的材料质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.10.2 电气照明系统连接应紧密、牢固。

检验方法：观察检查。

7.10.3 电气接头连接处应做绝缘处理，漏电保护器应反应灵敏、可靠。

检验方法：用万用电表遥测和观察检查。

7.10.4 景观照明安装完成后应进行全负荷试验和接地阻值试验。

检验方法：用仪表测试和观察检查。

7.10.5 夜景灯光安装完成后应进行效果试验。

检验方法：观察检查。

7.11 园林小品

7.11.1 园林小品的材料、质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.11.2 园林小品的布局、规格尺寸应符合设计要求。

检验方法：尺量检查和观察检查。

7.11.3 花架、园亭应符合设计要求，安装稳固、立柱垂直，外观无明显缺陷。

检验方法：观察检查。

7.11.4 景观桥应符合设计要求，安装稳固，桥面平整。

检验方法：尺量检查和观察检查。

7.12 避雷设施

7.12.1 避雷设施及其配套材料的质量应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.12.2 避雷设施应接地可靠，并应满足设计要求。

检验方法：观察检查。

7.12.3 浪涌保护器应反应灵敏、可靠。

检验方法：观察检查。

8 维护管理

8.1 植物养护

- 8.1.1 种植屋面绿化养护管理应符合下列规定：
- 1 种植屋面工程应建立绿化养护管理制度；
 - 2 定期观察、测定土壤含水量，并根据墒情灌溉补水；
 - 3 根据季节和植物生长周期测定土壤肥力，可适当补充环保、长效的有机肥或复合肥；
 - 4 定期检查并及时补充种植土。
- 8.1.2 种植屋面可通过控制施肥和定期修剪控制植物生长。
- 8.1.3 根据设计要求、不同植物的生长习性，适时或定期对植物进行修剪。
- 8.1.4 及时清理死株，更换或补植老化及生长不良的植株。
- 8.1.5 在植物生长季节应及时除草，并及时清运。
- 8.1.6 植物病虫害防治应采用物理或生物防治措施，也可采用环保型农药防治。
- 8.1.7 根据植物种类、季节和天气情况实施灌溉。
- 8.1.8 根据植物种类、地域和季节不同，应采取防寒、防晒、防风、防火措施。

8.2 设施维护

- 8.2.1 定期检查排水沟、水落口和检查井等排水设施，及时疏通排水管道。
- 8.2.2 园林小品应保持外观整洁，构件和各项设施完好无损。
- 8.2.3 应保持园路、铺装、路缘石和护栏等的安全稳固、平整完好。
- 8.2.4 应定期检查、清理水景设施的水循环系统。应保持水质

清洁，池壁安全稳固，无缺损。

8.2.5 应保持外露的给排水设施清洁、完整，冬季应采取防冻裂措施。

8.2.6 应定期检查电气照明系统，保持照明设施正常工作，无带电裸露。

8.2.7 应保持导引牌、标识牌外观整洁、构件完整；应急避险标识应清晰醒目。

8.2.8 设施损坏后应及时修复。

第 8 章 附录

第七条 本标准由国务院标准化行政主管部门统一管理。国务院有关行政主管部门按照国务院分工负责本部门、本行业的标准化工作。

第八条 本标准由国务院标准化行政主管部门组织制定并负责解释。国务院标准化行政主管部门根据社会实际需要，可以对本标准进行复审，视情况予以修改、补充或废止。

第九条 本标准由国务院标准化行政主管部门组织起草、征求意见、技术审查、报批、发布和解释。

第十条 本标准由国务院标准化行政主管部门组织对本标准的实施情况进行监督检查。

第十一条 本标准由国务院标准化行政主管部门组织对本标准的实施情况进行监督检查。

第十二条 本标准由国务院标准化行政主管部门组织对本标准的实施情况进行监督检查。

附录 A 种植屋面常用植物

A. 0.1 北方地区屋面种植的植物可按表 A. 0.1 选用。

表 A. 0.1 北方地区选用植物

类别	中名	学名	科目	生物习性
乔木类	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i>	柏科	阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄，抗污染
	洒金柏	<i>Platycladus orientalis</i> <i>cult. aurea. nana</i>		阳性，耐寒，耐干旱，瘠薄，抗污染
	铅笔柏	<i>Sabina chinensis var. pyramidalis</i>		中性，耐寒
	圆柏	<i>Sabina chinensis</i>		中性，耐寒，耐修剪
	龙柏	<i>Sabina chinensis</i> <i>cult. kaizuka</i>		中性，耐寒，耐修剪
	油松	<i>Pinus tabulaeformis</i>	松科	强阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄和碱土
	白皮松	<i>Pinus bungeana</i>		阳性，适应干冷气候，抗污染
	白杆	<i>Picea meyeri</i>		耐阴，喜湿润冷凉
	柿子树	<i>Diospyros kaki</i>	柿树科	阳性，耐寒，耐干旱
	枣树	<i>Ziziphus jujuba</i>		阳性，耐寒，耐干旱
灌木类	龙爪枣	<i>Ziziphus jujuba</i> <i>var. tortuosa</i>	鼠李科	阳性，耐干旱，瘠薄，耐寒
	龙爪槐	<i>Sophora japonica</i> <i>cult. pendula</i>		阳性，耐寒
	金枝槐	<i>Sophora japonica</i> "Golden Stem"	蝶形花科	阳性，浅根性，喜湿润肥沃土壤
	白玉兰	<i>Magnolia denudata</i>		阳性，耐寒，稍耐阴
	紫玉兰	<i>Magnolia liliiflora</i>	木兰科	阳性，稍耐寒
	山桃	<i>Prunus davidiana</i>		喜光，耐寒，耐干旱、瘠薄，怕涝

续表 A. 0. 1

类别	中名	学名	科目	生物习性
	小叶黄杨	<i>Buxus sinica var. parvifolia</i>	黄杨科	阳性，稍耐寒
	大叶黄杨	<i>Buxus megistophylla</i>	卫矛科	中性，耐修剪，抗污染
	凤尾丝兰	<i>Yucca gloriosa</i>	龙舌兰科	阳性，稍耐严寒
	丁香	<i>Syringa oblata</i>	木樨科	喜光，耐半阴，耐寒，耐旱，耐瘠薄
	黄栌	<i>Cotinus coggygria</i>	漆树科	喜光，耐寒，耐干旱、瘠薄
	红枫	<i>Acer palmatum "Atropurpureum"</i>	槭树科	弱阳性，喜湿凉，喜肥沃土壤，不耐寒
	鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i>		弱阳性，喜湿凉，喜肥沃土壤，稍耐寒
灌木类	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i>	千屈菜科	耐旱，怕涝，喜温暖湿润，喜光，喜肥
	紫叶李	<i>Prunus cerasifera "Atropurpurea"</i>	蔷薇科	弱阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄和盐碱
	紫叶矮樱	<i>Prunus cistena</i>		弱阳性，喜肥沃土壤，不耐寒
	海棠	<i>Malus spectabilis</i>		阳性，耐寒，喜肥沃土壤
	樱花	<i>Prunus serrulata</i>		喜光，喜温暖湿润，不耐盐碱，忌积水
	榆叶梅	<i>Prunus triloba</i>		弱阳性，耐寒，耐干旱
	碧桃	<i>Prunus persica "Duplex"</i>		喜光、耐旱、耐高温、较耐寒、畏涝怕碱
	紫荆	<i>Cercis chinensis</i>	豆科	阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄
	锦鸡儿	<i>Caragana sinica</i>		中性，耐寒，耐干旱、瘠薄

续表 A.0.1

类别	中名	学名	科目	生物学习性
灌木类	沙枣	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	木樨科	阳性，耐干旱、水湿和盐碱
	木槿	<i>Hiriscus sytiacus</i>		阳性，稍耐寒
	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i>		阳性，耐寒
	迎春	<i>Jasminum nudiflorum</i>		阳性，不耐寒
	金叶女贞	<i>Ligustrum vicaryi</i>		弱阳性，耐干旱、瘠薄和盐碱
	连翘	<i>Forsythia suspensa</i>		阳性，耐寒，耐干旱
	绣线菊	<i>Spiraea spp.</i>		中性，较耐寒
	珍珠梅	<i>Sorbaria kirilowii</i>		耐阴，耐寒，耐瘠薄
	月季	<i>Rosa chinensis</i>		阳性，较耐寒
	黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i>		阳性，耐寒，耐干旱
	寿星桃	<i>Prunus spp.</i>		阳性，耐寒，耐干旱
	棣棠	<i>Kerria japonica</i>		中性，较耐寒
	郁李	<i>Prunus japonica</i>		阳性，耐寒，耐干旱
	平枝栒子	<i>Cotoneaster horizontalis</i>		阳性，耐寒，耐干旱
灌木类	金银木	<i>Lonicera maackii</i>	忍冬科	耐阴，耐寒，耐干旱
	天目琼花	<i>Viburnum sargentii</i>		阳性，耐寒
	锦带花	<i>Weigela florida</i>		阳性，耐寒，耐干旱
	猥实	<i>Kolkwitzia amabilis</i>		阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄
	莢蒾	<i>Viburnum farreri</i>		中性，耐寒，耐干旱
灌木类	红瑞木	<i>Cornus alba</i>	山茱萸科	中性，耐寒，耐干旱
	石榴	<i>Punica granatum</i>	石榴科	中性，耐寒，耐干旱、瘠薄
	紫叶小檗	<i>Berberis thunbergii "Atropurpurea"</i>	小檗科	中性，耐寒，耐修剪
灌木类	花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i>	芸香科	阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄
	枸杞	<i>Pocirus tifoliata</i>	茄科	阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄和盐碱

续表 A. 0.1

类别	中名	学名	科目	生物习性
地被	沙地柏	<i>Sabina vulgaris</i>	柏科	阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄
	萱草	<i>Hemerocallis fulva</i>		耐寒，喜湿润，耐旱，喜光，耐半阴
	玉簪	<i>Hosta plantaginea</i>		耐寒冷，性喜阴湿环境，不耐强烈日光照射
	麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>		耐阴，耐寒
	假龙头	<i>Physostegia virginiana</i>		喜肥沃、排水良好的沙壤，夏季干燥生长不良
	鼠尾草	<i>Salvia farinacea</i>		喜日光充足，通风良好
	百里香	<i>Thymus mongolicus</i>		喜光，耐干旱
	薄荷	<i>Mentha haplocalyx</i>		喜湿润环境
	藿香	<i>Wrinkled Giant Hyssop</i>		喜温暖湿润气候，稍耐寒
	白三叶	<i>Trifolium repens</i>		阳性，耐寒
禾本科	苜蓿	<i>Medicago sativa</i>	豆科	耐干旱，耐冷热
	小冠花	<i>Coronilla varia</i>		喜光，不耐阴，喜温暖湿润气候，耐寒
	高羊茅	<i>Festuca arundinacea</i>		耐热，耐践踏
	结缕草	<i>Zoysia japonica</i>		阳性，耐旱
	狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i>		耐寒，耐旱，耐砂土贫瘠土壤
斑叶芒	蓝羊茅	<i>Festuca glauca</i>	禾本科	喜光，耐寒，耐旱，耐贫瘠
	斑叶芒	<i>Miscanthus sinensis Andress</i>		喜光，耐半阴，性健，抗性强
	落新妇	<i>Astilbe chinensis</i>	虎耳草科	喜半阴，湿润环境，性健，耐寒

续表 A. 0.1

类别	中名	学名	科目	生物学习性
地被	八宝景天	<i>Sedum spectabile</i>	景天科	极耐旱，耐寒
	三七景天	<i>sedum spetabiles</i>		极耐旱，耐寒，耐瘠薄
	胭脂红景天	<i>Sedum spurium</i> "Coccineum"		耐旱，稍耐瘠薄，稍耐寒
	反曲景天	<i>Sedum reflexum</i>		耐旱，稍耐瘠薄，稍耐寒
	佛甲草	<i>Sedum lineare</i>		极耐旱，耐瘠薄，稍耐寒
	垂盆草	<i>Sedum sarmentosum</i>		耐旱，耐瘠薄，稍耐寒
	风铃草	<i>Campanula punctata</i>	桔梗科	耐寒，忌酷暑
	桔梗	<i>Platycodon grandiflorum</i>		喜阳光，怕积水，抗干旱，耐严寒，怕风害
	蓍草	<i>Achillea sibirica</i>		耐寒，喜温暖，湿润，耐半阴
	荷兰菊	<i>Aster novi-belgii</i>		喜温暖湿润，喜光、耐寒、耐炎热
观叶	金鸡菊	<i>Coreopsis basalis</i>	菊科	耐寒耐旱，喜光，耐半阴
	黑心菊	<i>Rudbeckia hirta</i>		耐寒，耐旱，喜向阳通风的环境
	松果菊	<i>Echinacea purpurea</i>		稍耐寒，喜生于温暖向阳处
	亚菊	<i>Ajania trilobata</i>		阳性，耐干旱、瘠薄
	耧斗菜	<i>Aquilegia vulgaris</i>	毛茛科	炎夏宜半阴，耐寒
观花	委陵菜	<i>Potentilla aiscolor</i>		喜光，耐干旱
	芍药	<i>Paeonia lactiflora</i>	芍药科	喜温耐寒，喜光照充足、喜干燥土壤环境
	常夏石竹	<i>Dianthus plumarius</i>		阳性，耐半阴，耐寒，喜肥
观果	婆婆纳	<i>Veronica spicata</i>	玄参科	喜光，耐半阴，耐寒

续表 A. 0. 1

类别	中名	学名	科目	生物学习性
地被	紫露草	<i>Tradescantia reflexa</i>	鸭跖草科	喜日照充足，耐半阴，紫露草生性强健，耐寒
	马蔺	<i>Iris lactea var. chinensis</i>		阳性，耐寒，耐干旱，耐重盐碱
	鸢尾	<i>Iris tenctorum</i>	鸢尾科	喜阳光充足，耐寒，亦耐半阴
	紫藤	<i>Weateria sinensis</i>		阳性，耐寒
	葡萄	<i>Vitis vinifera</i>	葡萄科	阳性，耐旱
	爬山虎	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>		耐阴，耐寒
	五叶地锦	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>		耐阴，耐寒
	蔷薇	<i>Rosa multiflora</i>		阳性，耐寒
藤本植物	金银花	<i>Lonicera orbiculatus</i>	忍冬科	喜光，耐阴，耐寒
	台尔曼忍冬	<i>Lonicera tellmanniana</i>		喜光，喜温湿环境，耐半阴
	小叶扶芳藤	<i>Euonymus fortunei var. radicans</i>	卫矛科	喜阴湿环境，较耐寒
	常春藤	<i>Hedera helix</i>	五加科	阴性，不耐旱，常绿
	凌霄	<i>Campsip grandiflora</i>	紫葳科	中性，耐寒

A. 0. 2 南方地区屋面种植的植物可按表 A. 0. 2 选用。

表 A. 0. 2 南方地区选用植物

类别	中名	学名	科目	生物学习性
乔木类	云片柏	<i>Chamaecyparis obtusa "Breviramea"</i>	柏科	中性
	日本花柏	<i>Chamaecyparis pisifera</i>		中性
	圆柏	<i>Sabina chinensis</i>		中性，耐寒，耐修剪
	龙柏	<i>Sabina chinensis "Kaizuka"</i>		阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄
	南洋杉	<i>Araucaria cunninghamii</i>	南洋杉科	阳性，喜暖热气候，不耐寒
	白皮松	<i>Pinus bungeana</i>		阳性，适应干冷气候，抗污染

续表 A. 0.2

类别	中名	学名	科目	生物学习性
乔木类	苏铁	<i>Cycas revoluta</i>	苏铁科 大戟科 蝶形科 金缕梅科 罗汉松科 木兰科 木樨科 漆树科 槭树科 千屈菜科 蔷薇科	中性，喜温湿气候，喜酸性土
	红背桂	<i>Excoecaria bicolor</i>		喜光，喜肥沃沙壤
	刺桐	<i>Erythrina variegana</i>		喜光，喜暖热气候，喜酸性土
	枫香	<i>Liquidambar formosana</i>		喜光，耐旱，瘠薄
	罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i>		半阴性，喜温暖湿润
	广玉兰	<i>Magnolia grandiflora</i>		喜光，颇耐阴，抗烟尘
	白玉兰	<i>Magnolia denudata</i>		喜光，耐寒，耐旱
	紫玉兰	<i>M. liliiflora</i>		喜光，喜湿润肥沃土壤
	含笑	<i>Michelia figo</i>		喜弱阴，喜酸性土，不耐暴晒和干旱
	雪柳	<i>Fontanesia fortunei</i>		稍耐阴，较耐寒
	桂花	<i>Osmanthus fragrans</i>		稍耐阴，喜肥沃沙壤土，抗有毒气体
	芒果	<i>Mangifera persiciformis</i>		阳性，喜暖湿肥沃土壤
	红枫	<i>Acer palmatum</i> "Atropurpureum"		弱阳性，喜湿凉、肥沃土壤，耐寒差
	元宝枫	<i>Acer truncatum</i>		弱阳性，喜湿凉、肥沃土壤
	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i>		稍耐阴，耐寒性差，喜排水良好石灰性土
	沙梨	<i>Pyrus pyrifolia</i>	蔷薇科	喜光，较耐寒，耐干旱
	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i>		稍耐阴，喜温暖湿润，宜微酸、肥沃土壤
	海棠	<i>Malus spectabilis</i>		喜光，较耐寒、耐干旱
	樱花	<i>Prunus serrulata</i>		喜光，较耐寒
	梅	<i>Prunus mume</i>		喜光，耐寒，喜温暖潮湿环境

续表 A. 0. 2

类别	中名	学名	科目	生物学习性
乔木类	碧桃	<i>Prunus persica</i> "Duplex"	薔薇科	喜光，耐寒，耐旱
	榆叶梅	<i>Prunus triloba</i>		喜光，耐寒，耐旱，耐轻盐碱
	麦李	<i>Prunus glandulosa</i>		喜光，耐寒，耐旱
	紫叶李	<i>Prunus cerasifera</i> "Atro-purpurea"		弱阳性，耐寒、干旱、瘠薄和盐碱
	石楠	<i>Photinia serrulata</i>		稍耐阴，较耐寒，耐干旱、瘠薄
	荔枝	<i>Litchi chinensis</i>	无患子科	喜光，喜肥沃深厚、酸性土
	龙眼	<i>Dimocarpus longan</i>		稍耐阴，喜肥沃深厚、酸性土
	金叶刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> "Aurea"	云实科	耐干旱、瘠薄，生长快
	紫荆	<i>Cercis chinensis</i>		喜光，耐寒，耐修剪
	羊蹄甲	<i>Bauhinia variegata</i>		喜光，喜温暖气候、酸性土
	无忧花	<i>Saraca indica</i>		喜光，喜温暖气候、酸性土
灌木类	柚	<i>Citrus grandis</i>	芸香科	喜温暖湿润，宜微酸、肥沃土壤
	柠檬	<i>Citrus limon</i>		喜温暖湿润，宜微酸、肥沃土壤
	百里香	<i>Thymus mogolicus</i>	唇形科	喜光，耐旱
	变叶木	<i>Codiaeum variegatum</i>	大戟科	喜光，喜湿润环境
	杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i>	杜鹃花科	喜光，耐寒，耐修剪
藤木类	番木瓜	<i>Carica papaya</i>	番木科	喜光，喜暖热多雨气候
	海桐	<i>Pittosporum tobira</i>	海桐花科	中性，抗海潮风

续表 A. 0. 2

类别	中名	学名	科目	生物学习性
灌木类	山梅花	<i>Philadelphus coronarius</i>	虎耳草科	喜光，较耐寒，耐旱
	溲疏	<i>Deutzia scabra</i>		半耐阴，耐寒，耐旱，耐修剪，喜微酸土
	八仙花	<i>Hydrangea macrophylla</i>		喜阴，喜温暖气候、酸性土
	黄杨	<i>Buxus sinia</i>	黄杨科	中性，抗污染，耐修剪
	雀舌黄杨	<i>Buxus bodinieri</i>		中性，喜暖湿气候
	夹竹桃	<i>Nerium indicum</i>	夹竹桃科	喜光，耐旱，耐修剪，抗烟尘及有害气体
	红檵木	<i>Loropetalum chinense</i>	金缕梅科	耐半阴，喜酸性土，耐修剪
	木芙蓉	<i>Hibiscus mutabilis</i>	锦葵科	喜光，适应酸性肥沃土壤
	木槿	<i>Hiriscus sytiacus</i>		喜光，耐寒，耐旱、瘠薄，耐修剪
	扶桑	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>		喜光，适应酸性肥沃土壤
木本类	米兰	<i>Aglaria odorata</i>	棟科	喜光，半耐阴
	海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	马鞭草科	喜光，喜温暖气候，喜酸性土
	紫珠	<i>Callicarpa japonica</i>		喜光，半耐阴
	流苏树	<i>Chionanthus</i>	木樨科	喜光，耐旱，耐寒
	云南黄馨	<i>Jasminum mesnyi</i>		喜光，喜湿润，不耐寒
	迎春	<i>Jasminum nudiflorum</i>		喜光，耐旱，较耐寒
	金叶女贞	<i>Ligustrum vicaryi</i>		弱阳性，耐干旱、瘠薄和盐碱
	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i>		稍耐阴，抗污染，耐修剪
	小蜡	<i>Ligustrum sinense</i>		稍耐阴，耐寒，耐修剪
	小叶女贞	<i>Ligustrum quihoui</i>		稍耐阴，抗污染，耐修剪
	茉莉	<i>Jasminum sambac</i>		稍耐阴，喜肥沃沙壤土

续表 A. 0. 2

类别	中名	学名	科目	生物习性
灌木类	梔子	<i>Gardenia jasminoides</i>	茜草科 薔薇科 忍冬科	喜光也耐阴，耐干旱、瘠薄，耐修剪，抗SO ₂
	白鹃梅	<i>Exochorda racemosa</i>		耐半阴，耐寒，喜肥沃土壤
	月季	<i>Rosa chinensis</i>		喜光，适应酸性肥沃土壤
	棣棠	<i>Kerria japonica</i>		喜半阴，喜略湿土壤
	郁李	<i>Prunus japonica</i>		喜光，耐寒，耐旱
	绣线菊	<i>Spiraea thunbergii</i>		喜光，喜温暖
	悬钩子	<i>Rubus chingii</i>		喜肥沃、湿润土壤
	平枝栒子	<i>Cotoneaster horizontalis</i>		喜光，耐寒，耐干旱、瘠薄
	火棘	<i>Puracantha</i>		喜光不耐寒，要求土壤排水良好
	猥实	<i>Kolkwitzia amabilis</i>		喜光，耐旱、瘠薄，颇耐寒
木本绣球	海仙花	<i>Weigela coraeensis</i>	忍冬科	稍耐阴，喜湿润、肥沃土壤
	木本绣球	<i>Viburnum macrocephalum</i>		稍耐阴，喜湿润、肥沃土壤
	珊瑚树	<i>Viburnum awabuki</i>		稍耐阴，喜湿润、肥沃土壤
	天目琼花	<i>Viburnum sargentii</i>		喜光充足，半耐阴
	金银木	<i>Lonicera maackii</i>		喜光充足，半耐阴
山茶花	山茶花	<i>Camellia japonica</i>	山茶科	喜半阴，喜温暖湿润环境
	四照花	<i>Dendrobenthamia japonica</i>		喜光，耐半阴，喜暖热湿润气候
	山茱萸	<i>Cornus officinalis</i>	山茱萸科	喜光，耐旱，耐寒
石榴	石榴	<i>Punica granatum</i>	石榴科	喜光，稍耐寒，土壤需排水良好石灰质土

续表 A.0.2

类别	中名	学名	科目	生物习性
灌木类	晚香玉	<i>Polianthes tuberosa</i>	石蒜科	喜光，耐旱
	鹅掌柴	<i>Schefflera octophylla</i>		喜光，喜暖热湿润气候
	八角金盘	<i>Fatsia japonica</i>		喜阴，喜暖热湿润气候
	紫叶小檗	<i>Berberis thunbergii "Atropurpurea"</i>	小檗科	中性，耐寒，耐修剪
	佛手	<i>Citrus medica</i>	芸香科	喜光，喜暖热多雨气候
	胡椒木	<i>Zanthoxylum "Odorum"</i>		喜光，喜砂质壤土
	九里香	<i>Murraya paniculata</i>		较耐阴，耐旱
地被	叶子花	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	紫茉莉科	喜光，耐旱、瘠薄，耐修剪
	沙地柏	<i>Sabina vulgaris</i>	柏科	阳性，耐寒，耐干旱、瘠薄
	萱草	<i>Hemerocallis fulva</i>	百合科	阳性，耐寒
	麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>		喜阴湿温暖，常绿，耐阴，耐寒
	火炬花	<i>Kniphofia unavia</i>		半耐阴，较耐寒
	玉簪	<i>Hosta plantaginea</i>		耐阴，耐寒
	紫萼	<i>Hosta ventricosa</i>		耐阴，耐寒
	葡萄风信子	<i>Muscati botryoides</i>	禾本科	半耐阴
	麦冬	<i>Ophiopogon japonicus</i>		耐阴，耐寒
	金叶过路黄	<i>Lysimachia nummularia</i>		阳性，耐寒
	薰衣草	<i>Lawandula officinalis</i>		喜光，耐旱
	白三叶	<i>Trifolium repens</i>		阳性，耐寒
	结缕草	<i>Zoysia japonica</i>		阳性，耐旱
	狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i>		耐寒，耐旱，耐砂土贫瘠土壤
	蓝羊茅	<i>Festuca glauca</i>		喜光，耐寒，耐旱，耐贫瘠
	斑叶芒	<i>Miscanthus sinensis "Andress"</i>		喜光，耐半阴，性强健，抗性强

续表 A. 0. 2

类别	中名	学名	科目	生物习性
地被	蜀葵	<i>Althaea rosea</i>	锦葵科	阳性，耐寒
	秋葵	<i>Hibiscus palustris</i>		阳性，耐寒
	瞿粟葵	<i>Callirhoe involucrata</i>		阳性，较耐寒
	胭脂红景天	<i>Sedum spurium "Coccineum"</i>	景天科	耐旱，稍耐瘠薄，稍耐寒
	反曲景天	<i>Sedum reflexum</i>		耐旱，耐瘠薄，稍耐寒
	佛甲草	<i>Sedum lineare</i>		极耐旱，耐瘠薄，稍耐寒
	垂盆草	<i>Sedum sarmentosum</i>		耐旱，瘠薄，稍耐寒
	蓍草	<i>Achillea sibirica</i>		阳性，半耐阴，耐寒
	荷兰菊	<i>Aster novi-belgii</i>		阳性，喜温暖湿润，较耐寒
	金鸡菊	<i>Coreopsis lanceolata</i>		阳性，耐寒，耐瘠薄
亚菊	蛇鞭菊	<i>Liatris spicata</i>	菊科	阳性，喜温暖湿润，较耐寒
	黑心菊	<i>Rudbeckia hybrida</i>		阳性，喜温暖湿润，较耐寒
	天人菊	<i>Gaillardia aristata</i>		阳性，喜温暖湿润，较耐寒
	亚菊	<i>Ajania pacifica</i>		阳性，喜温暖湿润，较耐寒
	月见草	<i>Oenothera biennis</i>	柳叶菜科	喜光，耐旱
翻白草	耧斗菜	<i>Aquilegia vulgaris</i>	毛茛科	半耐阴，耐寒
	美人蕉	<i>Canna indica</i>	美人蕉科	阳性，喜温暖湿润
	蛇莓	<i>Duchesnea indica</i>	蔷薇科	阳性，耐寒
	石蒜	<i>Lycoris radiata</i>		阳性，耐寒
百莲	百莲	<i>Agapanthus africanus</i>	石蒜科	阳性，喜温暖湿润
	葱兰	<i>Zephyranthes candida</i>		阳性，喜温暖湿润
				阳性，喜温暖湿润

续表 A. 0. 2

类别	中名	学名	科目	生物习性
地被	婆婆纳	<i>Veronica spicata</i>	玄参科	阳性，耐寒
	鸭跖草	<i>Setcreasea pallida</i>	鸭跖草科	半耐阴，较耐寒
	鸢尾	<i>Iris tectorum</i>	鸢尾科	半耐阴，耐寒
	蝴蝶花	<i>Iris japonica</i>		半耐阴，耐寒
	有髯鸢尾	<i>Iris Barbata</i>		半耐阴，耐寒
	射干	<i>Belamcanda chinensis</i>		阳性，较耐寒
藤本植物	紫藤	<i>Weateria sinensis</i>	蝶形花科	阳性，耐寒，落叶
	络石	<i>Trachelospermum jasmindodes</i>	夹竹桃科	耐阴，不耐寒，常绿
	铁线莲	<i>Clematis florida</i>	毛茛科	中性，不耐寒，半常绿
	猕猴桃	<i>Actinidiaceae chinensis</i>	猕猴桃科	中性，落叶，耐寒弱
	木通	<i>Akebia quinata</i>	木通科	中性
	葡萄	<i>Vitis viniifera</i>	葡萄科	阳性，耐干旱
	爬山虎	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>		耐阴，耐寒、干旱
	五叶地锦	<i>P. quinquefolia</i>		耐阴，耐寒
	蔷薇	<i>Rosa multiflora</i>	蔷薇科	阳性，较耐寒
	十姊妹	<i>Rosa multiflora "Platyphylla"</i>		阳性，较耐寒
	木香	<i>Rosa banksiana</i>		阳性，较耐寒，半常绿
竹类与棕榈类	金银花	<i>Lonicera orbiculatus</i>	忍冬科	喜光，耐阴，耐寒，半常绿
	扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i>	卫矛科	耐阴，不耐寒，常绿
	胶东卫矛	<i>Euonymus kiautschovicus</i>		耐阴，稍耐寒，半常绿
	常春藤	<i>Hedera helix</i>	五加科	阳性，不耐寒，常绿
	凌霄	<i>Campsis grandiflora</i>	紫葳科	中性，耐寒
	孝顺竹	<i>Bambusa multiplex</i>	禾本科	喜向阳凉爽，能耐阴
	凤尾竹	<i>Bambusa multiplex var. nana</i>		喜温暖湿润，耐寒稍差，不耐强光，怕渍水

续表 A. 0. 2

类别	中名	学名	科目	生物习性
竹类与棕榈类	黄金间碧玉竹	<i>Bambusa vulgaris</i>	禾本科	喜温暖湿润，耐寒稍差，怕渍水
	小琴丝竹	<i>Bambusa multiplex</i>		喜光，稍耐阴，喜温暖湿润
	罗汉竹	<i>Phyllostachys aurea</i>		喜光，喜温暖湿润，不耐寒
	紫竹	<i>Phyllostachys nigra</i>		喜向阳凉爽的地方，喜温暖湿润，稍耐寒
	箬竹	<i>Indocalamus latifolius</i>		喜光，稍耐阴，不耐寒
	蒲葵	<i>Livistona chinensis</i>		阳性，喜温暖湿润，不耐阴，较耐旱
	棕竹	<i>Rhapis excelsa</i>		喜温暖湿润，极耐阴，不耐积水
	加纳利海枣	<i>Phoenix canariensis</i>	棕榈科	阳性，喜温暖湿润，不耐阴
	鱼尾葵	<i>Caryota monostachya</i>		阳性，喜温暖湿润，较耐寒，较耐旱
	散尾葵	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>		阳性，喜温暖湿润，不耐寒，较耐阴
	狐尾棕	<i>Wodyetia bifurcata</i>		阳性，喜温暖湿润，耐寒，耐旱，抗风

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1) 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
- 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
- 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
- 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《建筑结构荷载规范》GB 50009
- 2 《建筑设计防火规范》GB 50016
- 3 《建筑物防雷设计规范》GB 50057
- 4 《喷灌工程技术规范》GB/T 50085
- 5 《地下工程防水技术规范》GB 50108
- 6 《屋面工程质量验收规范》GB 50207
- 7 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
- 8 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
- 9 《屋面工程技术规范》GB 50345
- 10 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404
- 11 《微灌工程技术规范》GB/T 50485
- 12 《坡屋面工程技术规范》GB 50693
- 13 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720
- 14 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2
- 15 《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952
- 16 《低压电气装置 第7-705部分：特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施》GB 16895.27
- 17 《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB /T 17643
- 18 《高分子防水材料 第1部分：片材》GB 18173.1
- 19 《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242
- 20 《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243
- 21 《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》GB /T 20974
- 22 《喷涂聚脲防水涂料》GB /T 23446
- 23 《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB /T 25997
- 24 《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》GB 27789

- 25 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82
- 26 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16
- 27 《喷涂聚脲防水工程技术规程》JGJ/T 200
- 28 《城市绿化和园林绿地用植物材料 木本苗》CJ/T 24
- 29 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075

中华人民共和国行业标准

种植屋面工程技术规程

JGJ 155 - 2013

条文说明

修 订 说 明

《种植屋面工程技术规程》JGJ 155—2013，经住房和城乡建设部2013年6月9日以第47号公告批准、发布。

本规程是在《种植屋面工程技术规程》JGJ 155—2007的基础上修订而成，上一版的主编单位是中国建筑防水材料工业协会，参编单位是北京市园林科学研究所、中国化建公司苏州防水研究设计所、深圳大学建筑设计院、德尉达（上海）贸易有限公司、盘锦禹王防水建材集团、沈阳蓝光新型防水材料有限公司、北京华盾雪花塑料集团有限责任公司、北京圣洁防水材料有限公司、渗耐防水系统（上海）有限公司、德高瓦国际贸易（北京）有限公司、中防佳缘防水材料有限公司、浙江骏宁特种防漏有限公司。主要起草人员是：王天、朱冬青、李承刚、孙庆祥、张道真、**颉朝华**、韩丽莉、周文琴、李翔、朱志远、杜昕、尚华胜。本次修订的主要技术内容是：1. 增加了屋面植被层设计、施工和质量验收的内容；2. 增加了容器种植和附属设施的设计、施工和质量验收的内容；3. 调整了种植屋面用耐根穿刺防水材料种类；4. 增加了“养护管理”的内容；5. 调整了常用植物表。

本规程修订过程中，编制组对国内外种植屋面的设计和施工应用情况进行了广泛的调查研究，总结了我国近年来工程建设中种植屋面设计、施工领域的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，并通过耐根穿刺试验确定了一批可用于种植屋面的耐根穿刺防水材料。

为便于广大设计、施工、检测、科研、学校等单位有关人员正确理解和执行条文内容，《种植屋面工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、

依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等法律效力，仅供使用者作为正确理解和把握规程规定的参考。

目 次

1 总则.....	76
2 术语.....	76
3 基本规定.....	77
3.1 材料	78
3.2 设计	78
3.3 施工	78
3.4 质量验收	79
4 种植屋面工程材料.....	79
4.1 一般规定	80
4.2 绝热材料	80
4.3 耐根穿刺防水材料	80
4.4 排（蓄）水材料和过滤材料.....	80
4.5 种植土	81
4.6 种植植物	81
4.7 种植容器	81
5 种植屋面工程设计.....	82
5.1 一般规定	82
5.2 平屋面	83
5.3 坡屋面	83
5.4 地下建筑顶板	83
5.5 既有建筑屋面	84
5.6 容器种植	84
5.7 植被层	84
5.8 细部构造	86
5.9 设施	86

6 种植屋面工程施工	
6.2 绝热层	87
6.3 普通防水层	87
6.4 耐根穿刺防水层	87
6.6 种植土层	87
6.7 植被层	88
6.9 设施	88
6.10 既有建筑屋面	88
7 质量验收	89
7.1 一般规定	90
7.8 园路铺装和护栏	91
8 维护管理	93
8.1 植物养护	93
8.2 设施维护	95

1 总 则

1.0.1 对于建筑节能来讲，种植屋面（屋顶绿化）可以在一定程度上起到保温隔热、节能减排、节约淡水资源，对建筑结构及防水起到保护作用，滞尘效果显著，同时也是有效缓解城市热岛效应的重要途径。

种植屋面工程由种植、防水、排水、绝热等多项技术构成。随着我国城市化建设的推进，技术不断进步，种植屋面已在一些城市大力推广。因此，修订种植屋面工程技术规程十分必要，有利于进一步规范种植屋面工程的材料、设计、施工和验收，确保工程质量，促进种植屋面工程的发展。

1.0.3 种植屋面工程涉及方方面面，除应按本规程执行外，尚应符合相关标准的规定，具体见本规程引用标准目录。

2 术 语

本规程从种植屋面工程设计、施工和质量验收的角度列出了 18 条术语。术语中包括以下 2 种情况。

1 对尚未出现在国家标准、行业标准中的术语，在这次修订时予以增加，如“地下建筑顶板”、“园林小品”等。

2 对过去在国家标准、行业标准不统一的术语，在这次修订时予以统一，如“种植池”、“缓冲带”等。

2.0.3 简单式种植屋面一般仅种植地被植物、低矮灌木，除必要维护通道外，不设置园路、坐凳等休憩设施。

2.0.6 防止植物根系刺穿的防水层，又称隔根层、阻根层、抗根层等。为统一名词称谓，本规程定为耐根穿刺防水层。

2.0.9 种植土一般要求理化性能好，结构疏松，通气保水保肥能力强，适宜于植物生长。

2.0.18 缓冲带具有滤水、排水、防火、养护通道、隔离等功能，也可降低土的侧压力，一般使用卵石、陶粒等材料构成。

在寒冷地区，缓冲带可以起到消除冻胀作用。

3 基本规定

3.1 材料

3.1.3 普通防水材料和找坡材料应按现行的国家标准或行业标准选用，本规程不再摘录各种防水材料和找坡材料的主要物理性能指标。

3.1.4 因为植物根系容易穿透防水层，造成屋面渗漏，为此必须设置一道耐根穿刺防水层，使其具有长期的防水和耐根穿刺性能。对防水材料耐根穿刺性能的验证，应经过种植试验。我国已制定颁布《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075 标准。

耐根穿刺防水材料应提供包含耐根穿刺性能和防水性能的全项检测报告。

3.2 设计

3.2.1 我国地域辽阔，各地气候差异很大，种植屋面工程设计应掌握因地制宜原则，确定构造层次、种植形式、种植土厚度和植物种类。

3.2.2 倒置式屋面是将绝热层设置在防水层之上的一种屋面类型。由于有些绝热材料耐水性较差、不耐根穿刺，易导致绝热层性能降低或失效，故不宜种植，但可采用容器种植。

3.2.3 建筑荷载涉及建筑结构安全，新建种植屋面工程的设计应首先确定种植屋面基本构造层次，根据各层次的荷载进行结构计算。既有建筑屋面改造成种植屋面，应首先对其原结构安全性进行检测鉴定，必要时还应进行检测，以确定是否适宜种植及种植形式。种植荷载主要包括植物荷重和饱和水状态下种植土荷重。

3.2.7 屋面坡度大于 20% 时，绝热层、排水层、排（蓄）水

层、种植土层等易出现滑移，为防止发生滑坡等安全事故，应采取相应的防滑措施。

3.2.8 地被植物可采取张网方式，乔灌木可采取地上支撑固定法、地上牵引固定法、预埋索固法和地下锚固法等抗风揭措施。

3.3 施工

3.3.1 为确保种植屋面工程质量，防水工程施工单位和园林绿化单位应取得国家或相关主管部门规定的设计和施工资质；防水施工和绿化种植作业人员应取得上岗资质。

3.3.3 种植屋面施工时，易发生安全事故，施工现场要采取一系列安全防护措施。

3.4 质量验收

3.4.3 防水工程完工进行淋水或蓄水检验是种植屋面的一道关键检查项目，要从严执行，符合要求后方可验收。

3.4.4 种植屋面各分项工程的质量验收，主控项目必须验收。

4 种植屋面工程材料

4.1 一般规定

- 4.1.1 散状绝热材料由于抗压强度低、吸水率大，不宜选用。
- 4.1.2 坡长越长所用找坡材料越多越厚，屋面荷载也就越大。应根据屋面荷载及坡长大小选择合适的找坡材料。
- 4.1.4 沥青基防水卷材如不含化学阻根剂，植物根易穿透防水卷材，破坏防水层。
- 4.1.5 目前，国内使用较多的是塑料排（蓄）水板，与传统的卵石、砾石材料相比，具有厚度薄、质量轻，降低建筑荷载、施工简便等优势。

4.2 绝热材料

- 4.2.6 为减轻种植屋面荷载，本规程建议选用密度不大于 100 kg/m^3 的绝热材料。

4.3 耐根穿刺防水材料

- 4.3.1~4.3.8 设计选用的耐根穿刺防水材料应符合《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075 及相关标准的规定。

4.4 排（蓄）水材料和过滤材料

- 4.4.1 为减轻屋面荷载，排（蓄）水层应选择轻质材料，建议优先选用聚乙烯塑料类凹凸型排（蓄）水板和聚丙烯类网状交织排水板，满足抗压强度的要求。
- 4.4.2 过滤层太薄易导致种植土流失，太厚则滤水过慢，不利排水，且成本过高。

4.5 种植土

4.5.2 改良土的种类很多，本条文所列配比仅供参考。

4.6 种植植物

4.6.1~4.6.4 考虑到种植屋面的特殊性和安全要求，应选用耐旱、耐瘠薄、生长缓慢、方便养护的植物。宜种植低矮花灌木、地被植物。

4.7 种植容器

4.7.2 普通塑料种植容器材质易老化破损，从安全、经济和使用寿命等方面考虑，建议使用耐久性较好的工程塑料或玻璃钢制品。

4.7.3 目前，具有排水、蓄水、阻根和过滤功能的种植容器如图1所示。




图1 种植容器

1—种植土区域；2—连接口；3—排水孔

5 种植屋面工程设计

5.1 一般规定

5.1.5 出于安全和节材的考虑，荷载较大的设施不应设置在受弯构件梁、板上面。

5.1.6 现浇钢筋混凝土屋面板具有整体性好、结构变形小、承载力大，隔绝室内水汽作用好等特点。

5.1.7 鉴于种植屋面工程一次性投资大，维修费用高，若发生渗漏则不易查找与修缮，国外一般要求种植屋面防水层的使用寿命至少 20 年，因此本规程规定屋面防水层应满足《屋面工程技术规范》GB 50345 中一级防水等级要求。为防止植物根系对防水层的穿刺破坏，因此必须设置一道耐根穿刺防水层。

5.1.8 《屋面工程技术规范》GB 50345 规定一级防水应采用不少于两道防水设防。种植屋面为一级防水等级，采用两道防水设防，上层必须为耐根穿刺防水层。为确保防水效果，两道防水层应相邻铺设，形成整体。

5.1.10 第 1 款 本规程第 4.3 节列出了常用的耐根穿刺防水材料。

在德国等国外发达国家的实践中，花园式种植更多适用于现浇钢筋混凝土屋面，一般较多采用含阻根剂的改性沥青防水卷材特别是复合铜胎基改性沥青卷材作为耐根穿刺防水材料，以满粘法施工为主；而装配式结构、压型金属板等大跨度屋面更多采用简单式种植，较多采用高分子类防水卷材作为耐根穿刺防水材料，以机械固定法施工为主。

第 3 款 聚乙烯丙纶防水卷材+聚合物水泥胶结料复合耐根穿刺防水材料采用双层做法，即 $(0.6\text{mm} + 1.3\text{mm}) \times 2$ 的做法。

5.1.13 第3款 采用板状排(蓄)水材料的优点是荷重较轻，并可有效蓄积雨水，过滤土壤微粒，减少市政管井淤泥隐患，同时其良好的绝热功能可减少植物根部冻害，更加适合架空屋面或廊桥绿化。

5.1.16 种植屋面划分种植区是为便于管理和设计排灌系统。

5.1.18 管道、预埋件等应先进行施工，然后做防水层。避免防水层施工完毕后打眼凿洞，留下渗漏隐患。如必须后安装设备基座，应在适当部位增铺一道防水增强层。

5.2 平屋面

5.2.1 图5.2.1的屋面基本构造层次为标准的覆土种植构造。可根据地区或种植形式不同，减少某一层次。例如干旱少雨地区可不设排水层。

5.2.2 屋面应具有一定的坡度，便于排水。

5.3 坡屋面

5.3.2 坡度小于10%的坡屋面的植被层和种植土层不易滑坡，可按平屋面种植设计要求执行。

5.3.3 第2款 非满覆土种植的坡屋面采用阶梯式、台地式种植，可以防止种植土滑动，也便于管理，不仅可种植地被植物，也可局部种植小乔木或灌木。

5.4 地下建筑顶板

5.4.1 第4款 覆土厚度大于2.0m时，可不设过滤层和排(蓄)水层；覆土厚度小于2.0m时，宜设置内排水系统；

第5款 下沉式顶板种植因有封闭的周界墙，为防止积水，应设自流排水系统；

第6款 采取排水措施，是为避免排水层积水，避免植物沤根。

5.4.2 面积较大一般指1万平方米以上的地下建筑顶板。

5.5 既有建筑屋面

5.5.1 既有建筑屋面的结构布局业已固定，为安全起见，在屋面种植设计前，必须对其结构承载力进行检测鉴定，并根据承载力确定种植形式和构造层次。

既有建筑屋面改造成种植屋面是一项很复杂的设计、施工过程，原有防水层是否保留、如何设置构造层次和耐根穿刺防水层、周边如何设挡墙和其他安全设施，以及作满覆土种植还是容器种植等都是应周密考虑的问题。

5.6 容器种植

5.6.2 第4款 种植容器下设保护层是为避免对基层造成破坏。

5.7 植被层

5.7.1 种植土中的水分和养分是植物赖以生存的条件。种植土厚度过薄，肥力及保水能力差，植物难以存活。干旱少雨、冬季偏长等地区，屋顶绿化种植土厚度建议在150mm以上。寒冷地区最小土深应适当加厚至200mm~300mm。

5.7.3 第1款 高大乔木荷重和风荷载大，速生乔、灌木类植物长势过快，也会导致荷重和风荷载大，从安全性考虑，不宜选择；

第2款 根状茎发达的植物主要有部分竹类、芦苇、偃麦草等。

第4款 为防止大风将树木刮落，考虑到安全性，栽植的树木与边墙应保持一定的距离。

5.7.4 对于较高的乔木、灌木可采用地上支撑或地下锚固的方式增强其抗风能力。

第2款 树木绑扎时，绑扎处应采用衬垫以避免损伤树干。

5.8 细部构造

5.8.4 第3款 为确保整体防水效果，种植屋面檐口挡墙的防

水层应与檐沟防水层连续铺设。

5.8.9 种植挡墙高于铺装时应尽可能引导铺装面向种植区内排水(图2)。




图2 硬质铺装排水

1—硬质铺装；2—排水孔；3—种植挡墙；4—卵石缓冲带

5.8.10 可采用微地形处理方式(图3)，满足不同植物对种植土层厚度的要求。




图3 植被层微地形处理

1—渗水铺装；2—种植挡墙；3—卵石缓冲带；
4—植被层；5—种植土

5.9 设施

- 5.9.3 种植屋面的透气孔高出种植土可以保证透气孔处有足够的泛水高度。
- 5.9.4 风口周围设置封闭式遮挡是为了防止植物被干热风吹死。
- 5.9.6 太阳能采光板高于植物高度，可发挥最大的采光功能。
- 5.9.8 第3款 景灯配置市政电路可保证双路供电，以备遇有阴天等特殊气候条件时应急使用。

6 种植屋面工程施工

6.2 绝热层

6.2.3 喷涂硬泡聚氨酯绝热材料对施工环境和场地要求较高，为保证绝热、防水的功能和工程质量，应按《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404 的规定施工。

6.3 普通防水层

6.3.1 第3款 种植屋面防水层的细部构造，是屋面结构变形较大的部位，防水层容易遭受破坏。为加强整体防水层质量，在细部构造部位铺设一层防水增强层是十分必要的。

6.3.2 第2款 高聚物改性沥青防水卷材采用热熔法满粘施工时，加热不均匀出现过火或欠火，均会影响粘结质量。因此，火焰加热应控制火势和时间。

6.3.4 第1款 基层上满涂基层胶粘剂，涂刷量过少露底或过多堆积，都会影响防水层粘结质量。为保证防水卷材与基层具有良好的粘结性，卷材底面和基层均应满涂基层胶粘剂。

6.3.5 涂刷防水涂料实干才能成膜，如果第一遍涂料未实干，就涂刷第二遍，极易造成涂膜起鼓、脱层等质量问题。因此，必须控制好涂层的干燥程度。

6.4 耐根穿刺防水层

6.4.1 耐根穿刺防水卷材的耐根穿刺性能和施工方式密切相关，包括卷材的施工方法、配件、工艺参数、搭接宽度、附加层、加强层和节点处理等内容，耐根穿刺防水卷材的现场施工方式应与检测报告中列明的施工方式一致。

6.4.2 第2款 塑料类材料储存期间会出现增塑剂迁移现象、

表面熟化和施工环境都会影响搭接性能，故应在施工前进行试焊。

第3款 卷材搭接缝可采用焊条熔出物封边或采用密封胶封边，防止芯吸效应。

6.4.6 第3款 聚乙烯丙纶防水卷材+聚合物水泥胶结料复合防水层应尽量避免冬季施工。当施工环境温度低于5℃时，聚合物水泥胶结料无法可靠成膜，可采用特种水泥、添加防冻剂或采用保温被覆盖等防冻措施。

6.6 种植土层

6.6.1 竖向设计是对项目平面进行高程确定的设计，形成的竖向空间。比如园路的上下起伏、绿地内的缓坡内地面的高低落差、台阶、观景平台、花池、水侧灯就是竖向设计。应根据图纸竖向设计要求合理堆放种植土或者相关轻质填充材料。

6.7 植被层

6.7.1 植物宜在休眠季节或营养生长期移栽，成活率较高。如反季节移栽会影响植物成活，尤其不宜在开花结果期移栽。

6.7.3 第1款 株的行距以成苗后能覆盖地面为宜。

第2款 球茎植物种植深度宜为球茎的(1~2)倍。块根、块茎、根茎类植物可覆土30mm。

6.7.7 本条主要针对乔灌木，根据当地情况，防冻可采用无纺布、草绳、麻袋片等包缠干径或搭防寒风障；防晒可采用草席、遮光网等材料搭建遮阳棚，并适时喷淋保湿。

6.9 设施

6.9.1~6.9.4 屋面风大，为防止风揭应安装铺设牢固。木质材料日晒雨淋为防止腐烂要采取防腐措施，通常采用防腐木。

6.10 既有建筑屋面

6.10.1、6.10.2 既有建筑屋面改造做种植屋面的施工必须按照屋面设计构造层次的要求，有步骤地分项实施，重点作好防水层、排水层施工，严格按本规程的施工规定执行。

7 质量验收

7.1 一般规定

7.1.1 技术文件资料对日后检查、检验工程质量，工程修缮、改造，以及一旦发生工程质量事故纠纷进行民事、刑事诉讼时，都是十分重要的档案证件。

7.1.2 种植屋面工程的施工单位在办理工程质量验收时，应按规定的程序与手续做好各项准备工作。

需要指出：种植屋面工程施工涉及土建、防水、保温、种植等多项专业，工程开工前应签订专业分包或直接承包合同。建设单位应进行协调，明确工程合同签订的各方义务、责任和必须执行的相关规定。这样才能顺利完成验收。

7.1.3 为保证防水工程质量，应对相关的分项工程及各道工序，在完工后进行外观检验或取样检测，以便及时发现并纠正施工中出现的质量问题。

7.1.5 在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 中将“种植屋面”作为“隔热屋面”的分项工程，由于种植屋面涉及保温、防水、种植、排水等诸多分项工程，故本规程将其作为子分部工程。

7.1.6 第4款 细部构造部位是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节。据调查表明，在渗漏的屋面工程中，70%以上是节点渗漏。因此，明确规定，对细部构造必须全部进行检查，以确保种植屋面工程质量。

7.1.7 细部构造内容很多，在《屋面工程质量验收规范》GB 50207 和《地下防水工程质量验收规范》GB 50208 中有详细描述，本规程不再赘述。

7.8 园路铺装和护栏

7.8.1 铺装层的验收可参考下列验收项目要求：

1 木铺装面层的允许偏差可按下表验收；

表 1 木铺装面层的允许偏差

项 目	允许偏差 (mm)	检 验 方 法
表面平整度	3	用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
板面拼缝平直度	3	拉 5m 线，不足 5m 拉通线和尺量检查
缝隙宽度	2	用塞尺和目测检查
相邻板材高低差	1	尺量检查

检查数量：每 200m² 检查 3 处。不足 200m² 的不少于 1 处

2 砖面层的允许偏差可按下表验收；

表 2 砖面层允许偏差

项 目	允许偏差 (mm)				检验方法
	水泥砖	透水砖	青砖	嵌草砖	
表面平整度	3	3	2	3	用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
缝格平直	3	3	2	3	拉 5m 线和钢尺检查
接槎高低差	2	2	2	3	用钢尺和楔形塞尺检查
板块间隙宽度	2	2	2	3	用钢尺检查

检查数量：每 200m² 检查 3 处。不足 200m² 的，不少于 1 处

3 混凝土面层的允许偏差可按下表验收。

表 3 混凝土面层允许偏差

项 目	允许偏差 (mm)	检 查 方 法
表面平整度	±5	用 2m 靠尺和楔形塞尺检查
分格缝平直度	±3	拉 5m 线尺量检查
标高	±10	用水准仪检查
宽度	-20	用钢尺
横坡	±10	用坡度尺或水准仪测量
蜂窝麻面	≤2%	用尺量蜂窝总面积

检查数量：每 500m² 检查 3 处。不足 500m² 的，不少于 2 处

7.8.2 路缘石的允许偏差可按下表验收。

表 4 路缘石允许偏差

项目	允许偏差 (mm)	检查方法
直顺度	±3	拉 10m 小线尺量最大值
相邻块高低差	±2	尺量
缝宽	2	尺量
路缘石(道牙)顶面高程	±3	用水准仪测量
检查数量: 每 100m 检查 1 处。不足 100m 不少于 1 处		

8 维护管理

8.1 植物养护

8.1.1 种植屋面的绿化养护非常重要，养护不当会造成植物死亡、扬尘、引起屋面渗漏。本条强调了对种植屋面的后期养护管理。

第1款 种植屋面工程交付使用后，应定期修剪、除草、病虫害防治、施肥、补植；重点检查水落口、天沟、檐沟等部位不被堵塞，以保证种植屋面效果处于良好状态。

第4款 定期检查并及时补充种植土可以防止种植土厚度不够而影响植物正常生长。

8.1.2 不宜过量施肥，以避免植物生长过快，导致荷重增加，影响建筑安全。

8.1.3 乔木和灌木及时修剪是非常必要的，即可控制高度，又能保持根冠比平衡。修剪一般在休眠期和生长期进行；有伤流和易流胶液树种的修剪，要避开生长旺季和伤流盛期；抗寒性差、易抽条的树种适宜在早春修剪；一般可根据不同草种的习性、观赏效果、季节、环境等因素定期进行修剪。

树木修剪分为休眠期修剪和生长期修剪。更新修剪只能在休眠期进行；有严重伤流和易流胶的树种要在休眠期进行修剪；常绿树的修剪要避开生长旺盛期。

藤本植物落叶后要疏剪过密枝条，清除枯死枝；吸附类的植物要在生长期剪去未能吸附墙体而下垂的枝条；钩刺类的植物可按灌木修剪方法疏枝。

多年生植物萌芽前要剪除上年残留枯枝、枯叶，生长期及时剪除多余萌蘖。

佛甲草等景天类植物在植株出现徒长现象时，要在秋季进行

修剪，修剪量一般保持在 1/3~1/2。

草坪修剪高度因草坪草的种类、生长的立地条件、季节、自身的生长状况及绿地的使用要求而异。常用草坪植物的剪留高度可参照表 5 执行。

表 5 常用草坪植物剪留高度

草种	全光照剪留高度 (mm)	树荫下剪留高度 (mm)
野牛草	40~60	—
结缕草	30~50	60~70
高羊茅	50~70	80~100
黑麦草	40~60	70~90
匍匐翦股颖	30~50	80~100
草地早熟禾	40~50 (3、4、5、9、10、11月) 80~100 (6、7、8月)	80~100

8.1.6 病虫害生物防治主要指微生物治虫、虫治虫、鸟治虫、螨治虫、激素治虫、菌治病虫等方法；植物生长期的病虫害防治以预防为主，要定期喷洒高效、低毒、低残留生物药剂。佛甲草、垂盆草等常用景天类植物常见的虫害有蜗牛、鼠妇、蛞蝓、马陆、蟋蟀、蛴螬、窄胸金针虫、蚜虫和红蜘蛛等。蜗牛、蛞蝓等可在其活动范围内撒生石灰或喷洒灭蜗灵颗粒。其他防治措施可适时喷洒低毒杀虫剂。佛甲草的主要病害是霉污病，由蚜虫、粉虱类诱发，防治方法是及早消灭蚜虫、粉虱，宜在发病初期用广谱杀菌剂防治。

8.1.7 花园式种植屋面的灌溉频次一般为 10d~15d。在特殊干热气候条件下，或土层较薄宜 2d~3d 灌溉一次；夏季高温，注意在早晚时间进行浇水。冬季浇上冻水适当延后；春季浇解冻水比地面应提前 20d~30d；小气候条件好的屋顶，冬季应适当补水。

简单式种植屋面可以根据植物种类和季节不同，适当增加灌溉次数。

佛甲草、垂盆草等常用景天类植物需适时适量补水，尤其应做好春季返青水、越冬前防冻水和干旱时节的补水灌溉。

8.2 设施维护

8.2.3 由于种植屋面日晒雨淋，为了安全应定期检查腐烂腐蚀现象。

8.2.4 定期检查清理水循环系统，采取过滤和杀菌措施，及时清理树叶等杂物，避免水体富氧化，确保水景水体水质清洁。

8.2.6 定期检查配电系统，确保无老化、毁坏或漏电现象。